



ERKEND DOOR HET MINISTERIE VAN LEEFMILIEU  
CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Aan

Tel

Mazoutleverancier : **onbekend**

Uw tank werd gecontroleerd door : **Degros Francis SV00022**

Datum controle **16/02/2024**

Adres Reservoir **idem**

Beschermingszone waterwinning **neen**

Nominale inhoud **<6000**

Materiaal **staal**

Buitenwand ontoegankelijk (ondergronds) **ja**

Nummer van het reservoir **geen**

Datum ingebruikstelling **voor 01/08/95 (= bestaanse installatie)**

Datum vorige controle **29/02/2016 door SV 04166**

Indeling 1. kleiner dan 6000 liter voor verwarming van een particulier gebouw **X**

2. Andere reservoirs dan voorzien in punt 1 (ingedeeld in klasse III)

**Dit keuringsbewijs stemt overeen met de staat van de tank op het ogenblik van de keuring en met de juiste tankgegevens die ons door de exploitant en/of eigenaar verstrekt werden**

## CONTROLES

Inzage van het vorig rapport of documenten van de tank

NIET BESCHIKBAAR

Visuele controle van de toebehoren

OVERVULBEVEILIGING AFGEBROKEN

Visuele controle van de uitwendig zichtbare delen

OK

Documenten bouw en plaatsing van de houder

NIET BESCHIKBAAR

Overvulbeveiligingssysteem

FLUITALARM (defekt)

Controle van water en slib

3,8 cm

Lekdetektiesysteem

NIET NOODZAKELIJK

Kathodische bescherming

NIET NOODZAKELIJK

Meting potentiaalverschil in Mv

NIET MOGELIJK

Visuele controle buitenwand

NIET MOGELIJK

Verontreiniging buiten het reservoir

GEEN WAARNEEMBARE

Dichtheidstest

ULTRASOON SDT + VACUUM TESTO

### Opmerkingen

**Tankcontrole niet geslaagd**

**Tank dicht**

**Exploitatie toegestaan tot 16/02/2024**

**(tank niet meer vullen)**

**Merkteken rood**

**De tank werd gekeurd voor verwarmingsdoeleinden**

Ik verklaar de controles uitgevoerd te hebben die wettelijk zijn voorgeschreven door de wet op de bodemverontreiniging

Degros Francis

Tankservice Degros Francis

ING BE72 3631 8417 1516

Erkend tanktechnicus SV00022

Hendrik Prijslaan 47

BTW BE 0720 848 570

Erkend brandertechicus TV10512

3803 St Truiden

[tankservice.degros@gmail.com](mailto:tankservice.degros@gmail.com)

GSM 0474 / 07 19 19