



VZW - AIB-VINCOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.:

N 049393

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Cor

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: Eigenaar of beheerder:

Verantwoordelijke voor de werken:

Naam, Voornaam: Alma Sowa
Ident. Kaart nr.: 473 138 680
BTW nr.: BE

Naam, Voornaam:
Adres:
Post nr. + Stad:
Tel.: / /

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270 ☐ ongebruikname ☐ wijziging ☒ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 271bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271 ☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 87 ☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276 ☐ periodiek ☐ controle ☐	☐ Art 88 ☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 ☐ verzwarend ☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid	☐ Art	☒ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie: ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst

Gegevens verdeler	EAN: kWh meter nr.: <u>45510038</u> Meterstand dag <u>27377</u> nacht <u>16580</u> Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☒ 125	☐ kWh excl. nacht meter: nr.: Meterstand:
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V ☐	Type aardelektrode: ☐ aardingslus ☐ pen / baar
Beschrijving installatie	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☒ 125 Voedingsleiding hoofdbord: X mm ² - Type: <u>U05V</u> Algemene differentieelstroominrichting: <u>80A / 300mA</u> Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>1</u>	☒ Letant

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☐ Montage ☐ Toestellen ☐ Materieel ☐ l>/doorsnede ☐ Schema's	☒ Aardingsweerstand: <u>1.8</u> Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: <u>0</u> M Ω ☐ Controle foutlus ☐ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☐ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☒ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden	

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>King Zone</u>	Visum DNB:
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen	<u>Dit verslag omvat enkel de King Zone</u>	Visum:

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker: Elond Agent nr.: 1003 Datum: 12.05.2009
Naam: Aantal bijlagen: 1 Situatieschema(s): ☐ Draadsschema(s):

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
voor 12/05/2039
• door hetzelfde erkend organisme ("")

Voor de directeur generaal: Handteke

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, inlichting te worden.
(") De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.