Techni-tank Service

Certificat d'Inspection Visuelle

Installation "Mazout" - réservoir aérien

CIV 240409 - 01 LB

Adresse de stockage: Rue des Combattants 20 5150 Franière

Date du contrôle: 09/04/2024

Précédent contrôle: Date ... Organisme ... ☒ 1er contrôle ☐ non communiqué

Prochain contrôle: ☒ 6 mois ☐ autre... 10/2024

Réservoir n°:	Produit :	Fabricant :	Année constr.	Permis délivré le :	Stockage	Situation	Paroi	Matériau	
\	Mazout	\	?	\	☒ aérien	☐ dans immeuble	☒ simple	☐ polyester	☐
Jumelé avec :	Capacité :	N° \	☐ < 01 / 08 / 1995 < ☐ FL	Date échéance : \ ☐ non communiqué	☐ en fosse non remblayée	☒ sous abri ventilé	☐ double	☒ acier	☒
\	3200 L	Norme \	☐ < 27 / 08 / 2018 < ☐ BX	☐ non applicable	☐ encuvement	☐ terrain découvert	☐ bac de rétention	☐ PE	☐
			☐ < 14 / 09 / 2008 < ☐ WL					☐	

Points contrôlés	Vert	Orange	Rouge	( )
Implantation du réservoir, distances, norme, ...	☒ en ordre	trop proche de ... - ...	☐ non réglementaire	(1)
Identification du réservoir (au dépotage)	☐ en ordre ☐ incomplète (...) -	☒ manquante	...	(2)
Etat général de l'installation, pollution, ...	☒ en ordre	☐ améliorable - ☐ pas en ordre - ...	☐ exploitation dangereuse - ☐ pollution	
☒ brûleur(s) - ☐ pompe - ☐ GE - ☐ nourrice GE	☒ en ordre	☐ produit coule ou suinte - ...	☐ plus raccordé - ☐ plus en service	
Etat de l'endroit de stockage (encombrement, ventilation)	☒ en ordre	☐ encombré - ☐ à nettoyer - ☐ local à ventiler - ...	☐ pas en ordre - ☐ réservoir inaccessible	
Stabilité et fixation du réservoir	☒ en ordre	☐ tassements inégaux - ☐ tensions excessives - ...	☐ renversement ou rupture possible	
Etat du réservoir - Couche de protection	☐ en ordre	☐ corrosion superficielle - à traiter - ...	☐ pas étanche - ☒ corrosion inquiétante	(3)
Plateau de trou d'homme	☒ en ordre	☐ fermeture pas étanche - ☐ pas accessible	☐ pas de plateau - ☐ pas fixé	
Présence de ...0... cm ☒ eau - ☐ boue	☒ en ordre - ☐ à faire pomper	☐ pas en ordre - ☐ à faire pomper	☐ pas en ordre - ☐ à faire pomper	
Jaugeage : ☐ pneumatique - ☐ latte - ☐ sonde	☒ en ordre	☐ ne fonctionne pas - ☐ manquant - ☐ pas étanche	...	
Antidébordement : ☐ sifflet - ☐ sonde - ☒ Aimant	☐ en ordre - ☐ registre consulté	☐ ne fonctionne pas - ☐ mal réglé - ☐ fonctionnement improbable - ☐ pas audible - ☐ incontrôlable		(4)
Détecteur de fuites : ☐ bac tampon - ...	☐ alarme en ordre - ☐ absent	☐ ne fonctionne pas - ☐ manquant - ...	...	
Circulation du liquide dans l'inter-paroi ☒ NA	☐ en ordre	☐ pas en ordre - ☐ incontrôlable - ...	...	
Encuvement / Rétention : ☐ acier - ☐ maçonnerie - ☐ coating	☐ présent - ☒ absent	☐ manquant	...	
Capacité encuvement / rétention ☒ NA	☐ en ordre	☐ insuffisante - ☐ à faire pomper	☐ pas en ordre - ☐ à faire pomper	
Etanchéité encuvement / rétention ☒ NA	☐ en ordre	☐ pas en ordre - ☐ à faire pomper	☐ pas en ordre - ☐ à faire pomper	
Remplissage : ☒ sur cuve - ☐ délocalisé - ø ..d...	☒ en ordre - ☐ placer bouchon	☐ placer un orifice à visser - ☐ pollution localisée	☐ corrodé - ☐ pas étanche - ...	
Event : ☒ sur cuve - ☐ délocalisé - ø 5 lt (≥ ½ ø R)	☒ en ordre (et ø min 1")	☐ ø insuffisant - ☐ coiffe absente - ...	☐ absent - ...	
Kit aspiration : ☒ présent - ☐ absent	☒ en ordre - ☐ orifice à boucher	☐ raccordé pas étanche - ☐ orifice à boucher - ...	...	
Soutirage - ☐ Refoulement : ☒ par le haut - ☐ par le bas	☒ en ordre	☐ bricolé - ☐ pas en ordre - ...	☐ pas étanche - ...	
Nourrice GE (groupe électrogène) ☒ NA	☐ en ordre - ☐ sonde niveau haut	☐ risque débordement - ☐ pas en ordre - ...	☐ pas étanche - ☐ risque élevé débord.	
Retour : ☐ pas de retour ☐ tigerloop	☒ en ordre - à ...	☐ bricolé - ☐ corrodé - ☐ suinte - ...	☐ pas étanche - ☐ coule - ☐ interdite	
Formulaire déclaration établissement classe 3 ☐ NA	☐ déclaré le ...	☒ manquant - ☐ non communiqué	...	(5)

Explications

(1) 5 Face sur 6 visible en ordre Avant legislation

(2) identifier le reservoir (3) corrosion sur le bas du

(3) Reservoir visuellement étanche (4) Pas de systeme Anti-

( ) débordement (5) déclarer la citerne à la commune.

A l'issue de ce contrôle effectué ☒ en wallonie ☐ à bruxelle ☐ en flandre **l'exploitation de cette installation est**

☐ **Autorisée** (verte avec échéance)
☐ **Autorisée** (verte sans échéance)
☒ **Autorisée avec certaines réparations** (carte orange)
☐ **Nouvelle carte orange**
☐ **Défendue** (carte rouge)
☐ **Maintien carte rouge**

Nom Technicien: Hmat Om

Signature

N°Entreprise 0744584569 contact +32499903769 info Techni-tank@hotmail.com