



1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5  
Tel. (02) 380 52 71  
Fax (02) 380 89 86

**CONFORMITEITSONDERZOEK**

**VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41  
Tel. (056) 35 76 76  
Fax (056) 35 68 87

Inrichtingen van : [REDACTED]  
Plaats van onderzoek : SINT ROCHUSSTRAAT 16/3 1500 HALLE  
Installateur : idem  
- B.T.W.-nummer : .....  
- of identiteitskaartnr. : ..... uitgereikt te ..... op datum van : .....  
Aard van de inrichting : N.I. resid Stroomleveraar : ELECTRABEL  
Agent-Onderzoeker : BRUER M Datum van onderzoek : 05-11-2004

		- Beschrijving van de stroombanen :
- Bedrijfspanning	<u>2 x 230V</u>	
- Doorsnede voedingskabel	<u>10mm<sup>2</sup></u>	
- Algemene bescherming	<u>-</u>	<u>2 x 2P autom 10A, 1.5mm<sup>2</sup></u>
- Type algemene schakelaar	<u>-</u>	
- Type aardelektrode(s)	<u>p. ketten</u>	<u>2 x 2P u 16A, 2.5mm<sup>2</sup></u>
- Aardspreidingsweerstand	<u>9Ω</u>	
- Algemene isoleringsweerstand	<u>50Ω</u>	<u>4 x 2P u 20A, 2.5mm<sup>2</sup></u>
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>119</u>	
- Algemene differentieelschakelaar	<u>4010,3A 4P</u>	<u>1 x 2P u 25A, 6mm<sup>2</sup></u>
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>4010,3A 2P</u>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : /

**Vastgestelde inbreuken :**

geen

N.B. Lichtpunt in bedkamer o.k., doch armatuur nog niet gepleest.

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 05-11-2006

Agent-Onderzoeker,

**WETTELIJKE VERPLICHTINGEN**

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. : .....

Visa : ..... datum : ...../...../.....