



N° 234-INSF.

**ELECTROTEST**Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et FormationV.Z.W.
ASBL**Kerkstraat 33
1820 MELSBOECK**Distributienetbeheerder : Ozes
Gestionnaire de réseau de distribution :Nr teller : 7495494
N° comp :**Verslag van onderzoek:****Rapport de contrôle:**N° 162015040808EAN
code

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :Rue Petit-Bourgeois 1430Eigenaar
Propriétaire :Idem RebecqInstallateur : Vremer AuzerBTW / TVA : 0843517908Datum van het onderzoek : 08042015

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur : Vander AaOnderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : <u>230 V</u>	Meter / bord verbinding : <u>XIB 2x10mm²</u>	Max. beveiliging : <u>40A</u>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : <u>pijpk</u>	Isolatie : <u>n7</u>	Aantal verdeelborden : <u>2</u>
Electrode de terre :	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <u>2+17</u>		Test ΔIn		I ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<u>40/2</u>	<u>300 A</u>	<u>Generale A.B.F.</u>	<u>2+17</u>		☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>40/2</u>	<u>30 A</u>	<u>pour A-R</u>			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK ☒ NOK ☐	Indirecte aanraking : OK ☒ NOK ☐
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐	Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements :	Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

ELECTRO-TEST
Mons-VAN DER Aa
hoofdinspecteur
Gen - 32-575-62 34 00**Besluit / Conclusion**

De installatie is niet conform met het AREI
et mag niet in dienst gesteld worden in dienst blijven
L'installation est non conforme au RGIE
et peut ne pas être mise en service rester en service
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten onder vertraging van de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringstermijn.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour que en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle vérification au plus tard un an après date de contrôle.
- o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 1 jaar na keuringstermijn.
- o La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard 1 an après date de contrôle.
- o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
- o La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	 /
☐	☐	☐	☐	
271 AK		271 HK		 /
☐		☐		
276 AK		276 HK		 /
☐		☐		

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie pour avis et surveillance des installations électriques domestiques.