

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DE CONTRÔLE DES RÉSERVOIRS À HYDROCARBURES

SRL Fuel Tank Control

Tél: 0485 80 57 92

Numéros d'agrération: TUS 111 et DEP 035
 Route de Mariembourg 28B - 5600 Neuville
 (Philippeville) Belgique - TVA BE 0 500 543 457
 Email: info@fueltankcontrol.be

COORDONNÉES CLIENT

Nom et Prénom: *SRL Cock Imvred*

Rue et numéro:

Code postal et ville:

Tél ou mail:

Numéro de TVA:

Adresse du réservoir: *109 Rue Dr Rodolinnan*
6040 Juvincourt
 (si différente)

NUMÉRO DE CERTIFICAT:

DATE DU CONTRÔLE: *09/09/2026*

RÉSERVOIR:

Capacité autorisée et/ou réelle <i>2400 litres</i>	O DP	<input checked="" type="checkbox"/> SP	Le client déclare que le réservoir ne se trouve pas dans une région de captage d'eau (biffez si non applicable)
Autorisation d'exploitation (biffer et compléter le cas échéant) <input checked="" type="checkbox"/> non - oui: date d'émission + échéance + n°	Déclaration à l'administration communale <input checked="" type="checkbox"/> non - oui: date:		
Le niveau de liquide avant et après le contrôle: <i>10 10</i>	Dimension du réservoir:		Origine du réservoir et n° de fabrication:

O Modèle: cylindrique - parallélépipédique - <u>ovale</u> - autre:
O Aérien/enterré: local - plein air / souterrain - fosse remblayée
O Encuvement / cuve de rétention: matériaux: <i>Néant</i>
O Matériaux: métallique - polyester - fibre de verre - autre: <i>Néant</i>

Année d'installation:
 Situation du réservoir (voir schéma au verso)
 (*):

CONTRÔLES	OK	PAS OK	A SURVEILLER	REMARQUES
Contrôle visuel du réservoir au brûleur:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Néant</i>
Fonctionnement brûleur: sans objet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Trou d'homme: étanchéité et fixation couvercle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Chambre de visite: état général	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Raccords	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conduite de remplissage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conduite de ventilation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conduites d'aspiration (parties visibles)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conduite de retour (parties invisibles)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Encuvement: étanche/pas étanche - capacité suffisante/insuffisante - sans objet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle intérieur si nettoyage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	NON	OUI	PRÉCISION	
Pollution en dehors du réservoir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(*)	
Présence d'eau et de boue: avant le test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	cm	
Présence d'eau et de boue: après le test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	cm	
• Taux d'acidité: pH	pH =	=	/	
• Conductivité: µS/cm	µS/cm =	=	/	
Système anti-débordement: absent - sifflet 95% - sonde 98% - biffez mention(s) inutile(s)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	/	
Système de détection de fuite:	NON - OUI: type: MONTAGE: OK - pas OK Test: OK - pas OK			
Protection cathodique:	POTENTIEL: V			

Test de dépression:

appareil TESTO 312-3 référencé / vérifié le _____ par _____
 étanchéité de la chaîne de mesure avant contrôle: OK - pas OK
 résultat de l'épreuve d'étanchéité:
 dépression atteinte (mbar):
 durée de la mise en dépression:

Test aux ultrasons:

appareil(s) SDT-170 références / vérifié le _____ par _____
 test de bon fonctionnement avant contrôle: sonde R: réf _____ dB - OK - pas OK: _____
 sonde N: réf _____ Décibel liquide: _____
 résultat de l'épreuve d'étanchéité: Dépression atteinte (mbar): _____ Décibel aérien: _____
 durée:
 Réservoir aérien, épaisseur des parois > ou < à 80% de l'épaisseur, remarque:
 Localisation de la fuite:

- Plaque verte Le réservoir peut être exploité
- Plaque orange Le réservoir peut être utilisé et rempli pour une période maximale de 6 mois
- Plaque rouge Le réservoir ne peut plus être rempli Le réservoir peut encore être utilisé Le réservoir ne peut plus être utilisé

TECHNICIEN	DATE DU CONTRÔLE: / /	O À EFFECTUER AVANT: <i>09 / 12 / 2026</i>
Nom et prénom: <i>Dellin Emmanuel</i>	PROCHAIN CONTRÔLE	O EST RECOMMANDÉ AVANT: / /
Numéros d'agrération:		

Ce certificat correspond à l'état du réservoir au moment du test et de l'inspection et aux informations du réservoir fournies par le client ou l'exploitant. Une inspection ne garantit pas une garantie pour l'avenir, entre autre mois non exclusivement concernant l'étanchéité du réservoir. Signature pour avoir pris connaissance du contenu de l'attestation et approuvé les conditions particulières au verso.

SIGNATURE DU TECHNICIEN AGRÉÉ:
 SIGNATURE CLIENT:

Dellin Emmanuel

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DE CONTRÔLE DES RÉSERVOIRS À HYDROCARBURES

SRL Fuel Tank Control

Tél : 0485 80 57 92

Numéros d'agrément : TUS 111 et DEP 035
Route de Mariembourg 28B - 5600 Neuville
(Philippeville) Belgique - TVA BE 0 500 543 457
Email : info@fueltankcontrol.be

109 Rue de Lodewijk
6060 Jambes

Conclusion :

- À faire : déclaration de classe 3.
- Fuite localisée sur la partie supérieure du réservoir (plateau ou accessoire).
- Jauge plastique interdit.
- Connection voie basse à supprimer.
- Sifflet non contrôlable prévoir un raccord union pour contrôler hauteur de la tige du sifflet.
- Aération de faible section à passer en 5/4 minimum.
- Corrosion constater.
- Tôle faible épaisseur non conforme au NBN norme belge national.
- Supprimer tuyauterie de retour pour supprimer un risque de pollution.
- Eau dans la citerne à vidanger.
- Alimentation décentralisée de la chambre de visite à modifier pour le passage de capteur à ultrason et prise de niveau liquide.
- Chambre de visite à nettoyer pour faciliter le contrôle.
- Placement d'une sonde limiteur de remplissage.
- Placement d'une plonge flottante en monotube.
- Placement d'un filtre avec dégazeur monotube.
- Cuve non équipée ou pas en fonction de détecteur de fuite.
- Présence d'un égouttage, prévoir un bac ou une maçonnerie de rétention.
- Veuillez prendre la hauteur liquide de manière mensuel et la conserver dans un agenda.
- Attention : vue l'âge du réservoir, veuillez consulter votre compagnie d'assurance pour déterminer si aucun plafond financier en cas de pollution ultérieure.
- Vue d'âge du réservoir, un remplacement préventif par une citerne double paroi supprimera tout risque environnemental et financier.

Viens a remplacer

Signature du client :