

CONFORMITEITSATTEST TANK NEUTRALISATIE

18596

PIVA - OIL NV

Leuvensesteenweg 25, 1910 KAMPENHOUT
www.PIVA-OIL.be
ERKEND BEDRIJF S.V. 000792

TANKCONTROLE + BUITENDIENSTSTELLEN
OUDE MAZOUTTANKS E-MAIL: info@piva-oil.be
T. 016/630 106 BTW 0473 120 270 RPR Leuven

KLANT

Naam: SERDEN VANDENROSSCHE
Straat en nummer: TIENSESTRAAT 20
Postcode en gemeente: 3400 LANDEN
Tel. 0498638338 Fax _____
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant: _____

TYPE RESERVOIR (Kruis aan wat van toepassing is)

☒ Particulier	Inhoud <u>3200</u> L	☐ Niet particulier	Inhoud _____ L	Tankrest _____ L
	Tankresten <u>100</u> L	☐ Klasse 3 (17.3.6.1a)	☐ Klasse 3 (17.3.6.1b)	☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1
☒ Particulier	☐ Parallellepipedisch	☒ Rond	☐ Ovaal	
☐ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☐ Ontoegankelijk	☐ Groeve	Datum van laatste tankcontrole: _____
☒ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Andere	<u>9</u> <u>0</u>

PIVA OIL is de ophaler van dienst die al uw tankresten stockeert op eigen bedrijfsterrein. Conform de wettelijke bepalingen voor het definitief buiten werking stellen van een ondergrondse opslagtank heeft de firma PIVA-OIL NV alle aanwezige tankresten verwijderd en verwerkt zoals de Vlaamse Wetgeving het voorschrijft in art. 6.5.5.5. en art. 5.17.2.12. De tankresten worden opgeslagen op het depot PIVA-OIL NV Leuvensesteenweg 25, 1910 Kampenhout-sas.

De verwerking en het transport van de afvalstoffen gebeurt onder Ovamcode 5983/1 door Longin verwerkingsbedrijf, Wingepark 15-29 te 3110 Rotselaar.

BESLUIT: OPMERKINGEN

TANK GEREINIGD KLAAR OPVULLING BioFILL SCHUIM

GEPL

ACHTER WONING IN KOER

AFSPRAAK OPVULLING

- ☐ Tankinhoud > 5000L : _____ L
☐ Bereikbaar / ☒ niet bereikbaar
☐ Extra Tankrest : _____ L
☐ Kuisen toezichtkamer : _____ €
☐ Verpompen : _____ €

REDEN VAN NIET WEGNAME:

TE KORT Bij WONING

TECHNICUS

VOORNAAM EN FAMILIENAAM: GEERT VANDEREET

Erkenningsnummer: SV 000 792

DATUM NEUTRALISATIE:

Rek. nummer: 29-3-2019

Dit attest is conform de wettelijke bepalingen

Voor kennisname,

(handtekening erkend technicus)

(handtekening klant)

CONFORMITEITSATTEST / ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Naam + voornaam / Nom + prénom | Vandenborche Jeroen
Straat + huisnummer / Adresse + n° | Tienne Straat, 10
Postcode + gemeente / Code postale + localité | 3400 Landen
Opslagtank / Réservoir | 3.200 L

Conform de wettelijke bepalingen voor het definitief buiten werking stellen van een ondergrondse opslagtank, heeft de bvba Biofill de tank gelegen aan het bovenvermelde adres, opgevuld met een inert harsschuim zoals de Vlarem-wetgeving het voorschrijft in art. 6.5.5.5. zn art. 5.17.2.12§3. na het reinigen door een erkende instelling onder de Ovamcode: 10441-1. Indien er een verschil is tussen de opgegeven en de werkelijke inhoud van de tank of wanneer de tank niet voldoende toegankelijk is, kan de bvba Biofill niet aansprakelijk gesteld worden indien de vulling niet 100 % is. Biofill bvba is niet aansprakelijk voor het reinigen van de tanks. Alle nodige maatregelen werden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

Conformément aux dispositions légales pour la mise hors service définitive d'une citerne enterrée à l'adresse susmentionnée, la sprl Biofill, a rempli ce réservoir au moyen de mousse Biofill ce naturel et inerte matériau, comme prescrit par la Loi Wallonne et en fonction des possibilités offertes par le nettoyeur. En cas de différence entre la contenance réelle du réservoir et celle qui a été communiquée, la sprl Biofill ne peut-être tenue responsable si le réservoir n'est pas rempli 100 %. Sprl Biofill n'est pas responsable pour le nettoyage du réservoir. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir de toute pollution environnementale.

Datum / date | 19/04/2019

Technieker / technicien

Klant / client

biofill bvba

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

Leuvense stwg 25
1910 Kampenhout

0496 468 329
info@biofill.be

www.biofill.be