

# Tanktechno

BELGIË BV

## ATTEST

( n° attest : 109 / 2024 )

Uitvoeren van Wettelijke Vlareme controle op tank kleiner dan 20.000 liter voor verwarming van particuliere woning.

Erkenningsnummer technicus : SV 03007

Erkenningsnummer van de kwalificatie : TV14837 - Attest nr. C 10/00186

Klant : - All Plan  
Adres waar de tank zich bevindt : - Oude Diestsestraat 15  
- 3380 Bunsbeek

Dit attest vervangt al onze voorgaande attesten.

De controle werd uitgevoerd op: 22/02/2024

Aard van de tank : Enkelwandig / ~~Dubbelwandig~~ / Metaal / ~~Verharde kunststof~~ / ~~Beton~~

Fabrikant : onbekend  
 Serienummer : onbekend  
 Bouwjaar : 1975  
 Inhoud in liter : 3200 liter  
 Product : Mazout  
( verwarming )

\* De tank staat binnen in de garage  
en de leidingen lopen boven de grond.  
De tank ligt in geen waterwinningsgebied.

### Uitgevoerde controle :

- een visuele controle van de opslagtank.
- een controle van de doeltreffendheid van het waarschuwingssysteem.
- een controle naar de aanwezigheid van water en slib in de tank.
- een controle van de doeltreffendheid v/e eventueel lekdetektiesysteem.
- een nazicht van het certificaat en het P.V. van een eventuele vorige controle.
- een eventuele meting van het potentiaalverschil tussen bodem en tank.
- bovengronds.
- opvangbak niet aanwezig.

### EVENTUELE OPMERKING :

- Plaatsing alarmfluit uitgevoerd door derden.
- Plaatsing elektro-sonde door onze diensten.
- Andere : **het is een ontoegankelijke tank.**
- Datum vorig certificaat : **niet aanwezig.**

**De dichtheidsbeproeving is een momentopname en geeft geen garantie naar de toekomst.**

### RESULTAAT :


De installatie is in orde en mag voor **...5...** jaar in gebruik blijven.

De installatie is niet in orde en mag niet gebruik blijven.

**Kleur stop :** ● groen : De installatie is in orde volgens de wettelijke voorschriften.  
~~○ rood : De installatie is niet in orde met de wettelijke voorschriften.~~

Datum : 22/02/2024

Stempel + Handtekening erkend technicus  
Voor waar en echt verklaard.)

  
Van Obbergen Patrick

Patrick Van Obbergen  
Erkend Technicus - Controleur  
SV 03007  
Tanktechno België

W. Van Saefingelaan 23 - 9170 De Klinge Tel. 03/296.08.95 Fax 03/296.08.95