

**CONFORMITEITSATTEST
voor
Mazoutreservoirs**

Fosse André
Terweidenstraat 70
3440 Zoutleeuw
011 78 14 76
BE 729 - 207 - 891

KLANT:
Straat:
Postnummer: ...3
Tel.:

Erkeningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: **SV00641**
Adres reservoir: Hooftstraat 4 3440 Zoutleeuw Breda
Normale inhoud reservoir: 4000 Materiaal: Metaal Buitenwand toegankelijk ontoegankelijk
Nummer van het reservoir: 900

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:/...../117. Datum uitvoering controle: 20/01/22

Controles:

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen:

Controle uit 900 verd.
met de Cam
volgens Control 2009-27
 Verdere exploitatie toegelaten (**ja / neen**)*
 Merkteken: (**groen / rood**)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: / / Datum uitvoering controle: / /

Controles:

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Bijzondere opmerkingen:

- Verdere exploitatie toegelaten (**ja/neen**)*
- Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merkteken: (**groen-oranje-rood**)*

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

Ik verklaar controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus of firmastempel:

Naam & handtekening klant:

Fosse André
FOSSE ANDRE
TERWEIDENSTR 70
3440 ZOUTLEEUEW
0475 708405

*Schrapen wat niet past

