

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS
Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: VZW ACA
Adres: Meensesteenweg 338, 8800 - Roeselare (BE)
Tel: (+32)051200002
BTW BE: BE0811407869

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Mechelbaan 67, 2220 - Heist-Op-Den-Berg (BE)

RESERVOIR

Wand: Enkel | Plaats: Ondergronds | Vorm: Cilinder | Materiaal: Staal
Inhoud: <5000L L | Jaar plaatsing: <1995

VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Algemene staat put: OK | Dichtheid put: OK
Vervuiling in put: OK | Deksel put: OK

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: NIET AANWEZIG | Filter: Zie opmerking

TESTEN

Watermeting: 8 CM | Gemeten olie: 36 CM
Onderdruk TESTO: 30 mBAR | Behaalde druk: OK | Ultrasoon SDT: OK

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Fluit | Overvulbeveiliging controle: OK
Peilmeting: Peillat | Lekdetectie: Niet aanwezig

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt aangeraden voor: **19/01/2029**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **19/01/2024** | Keurder: **Tom Beckers** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107252**

Toegevoegde foto's

