

ATTEST

(n° attest : ... / 2025)

Tank A

Uitvoeren van Wettelijke Vlarem controle op tank kleiner dan 20.000 liter voor verwarming van particuliere woning.

Erkenningsnummer technicus : SV 03007

Erkenningsnummer van de kwalificatie : TV14837 - Attest nr. C 10/00186

Klant : - Conseco BV
Adres waar de tank zich bevindt : - Steenweg Hulst-Lessen
- 9140 Elversele

Dit attest vervangt al onze voorgaande attesten.

De controle werd uitgevoerd op: 14/02/2025

Aard van de tank : Enkelwandig / ~~Dubbelwandig~~ / Metaal / ~~Verharde kunststof~~ / ~~Beton~~

Fabrikant : onbekend
 Serienummer : onbekend
 Bouwjaar : 1970
 Inhoud in liter : 1200 liter
 Product : Mazout (verwarming)

* De tank staat buiten, afgekoppeld.
Deze is niet meer in dienst.
De tank ligt in geen waterwinningsgebied.

Uitgevoerde controle :

- een visuele controle van de opslagtank.
- een controle van de doeltreffendheid van het waarschuwingssysteem.
- een controle naar de aanwezigheid van water en slib in de tank.
- een controle van de doeltreffendheid v/e eventueel lekdetektiesysteem.
- een nazicht van het certificaat en het P.V. van een eventuele vorige controle.
- een eventuele meting van het potentiaalverschil tussen bodem en tank.
- bovengronds.
- opvangbak niet aanwezig.

EVENTUELE OPMERKING :

- Plaatsing alarmfluit uitgevoerd door derden.
- Plaatsing elektro-sonde door onze diensten.
- Andere : het is een ontoegankelijke tank.**
- Datum vorig certificaat : / **niet meer in gebruik, en veel roest over de gehele tank.**
Deze tank moet verwijderd worden (erkend technicus).


RESULTAAT :

De installatie is in orde en mag voor ...**X**... jaar in gebruik blijven. (tank lekt niet)
De installatie is niet in orde en mag niet gebruik blijven.

Kleur stop : groen : De installatie is in orde volgens de wettelijke voorschriften.
 rood : De installatie is niet in orde met de wettelijke voorschriften.

Datum : 14/02/2025

Stempel + Handtekening erkend technicus

(Voor waar en echt verklaard.)

Patrick Van Obbergen,
Erkend Technicus - Controleur
SV 03007
Tanktechno België