

## ATTEST

( n° attest : ... / 2025 )

### Tank B

Uitvoeren van Wettelijke Vlarem controle op tank kleiner dan 20.000 liter voor verwarming van particuliere woning.

Erkenningsnummer technicus : SV 03007

Erkenningsnummer van de kwalificatie : TV14837 - Attest nr. C 10/00186

Klant : - Conseco BV  
Adres waar de tank zich bevindt : - Steenweg Hulst-Lessen  
- 9140 Elversele

Dit attest vervangt al onze voorgaande attesten.

De controle werd uitgevoerd op: 14/02/2025

Aard van de tank : Enkelwandig / ~~Dubbelwandig~~ / Metaal / ~~Verharde kunststof~~ / ~~Beton~~

Fabrikant : onbekend  
 Serienummer : onbekend  
 Bouwjaar : 1970  
 Inhoud in liter : 1200 liter  
 Product : Mazout  
( verwarming )

\* De tank staat buiten, afgekoppeld.  
Deze is niet meer in dienst.  
De tank ligt in geen waterwinningsgebied.

### Uitgevoerde controle :

- een visuele controle van de opslagtank.
- een controle van de doeltreffendheid van het waarschuwingssysteem.
- een controle naar de aanwezigheid van water en slib in de tank.
- een controle van de doeltreffendheid v/e eventueel lekdetektiesysteem.
- een nazicht van het certificaat en het P.V. van een eventuele vorige controle.
- een eventuele meting van het potentiaalverschil tussen bodem en tank.
- bovengronds.
- opvangbak niet aanwezig.

### EVENTUELE OPMERKING :

- Plaatsing alarmfluit uitgevoerd door derden.
- Plaatsing elektro-sonde door onze diensten.
- Andere : het is een ontoegankelijke tank.**
- Datum vorig certificaat : / **niet meer in gebruik, en veel roest over de gehele tank.**  
**Deze tank moet verwijderd worden ( erkend technicus ).**

### RESULTAAT :

De installatie is in orde en mag voor ...**X**... jaar in gebruik blijven. ( tank lekt niet )  
De installatie is niet in orde en mag niet gebruik blijven.

Kleur stop :  ~~groen~~ : De installatie is in orde volgens de wettelijke voorschriften.  
 ~~rood~~ : De installatie is niet in orde met de wettelijke voorschriften.

Datum : 14/02/2025

Stempel + Handtekening erkend technicus

( Voor waar en echt verklaard.)

  
Van Obbergen Patrick

Patrick Van Obbergen  
Erkend Technicus - Controleur  
SV 03007  
Tanktechno België