

**CONFORMITEITSATTEST****VOOR  
Mazoutreservoirs**

BRANDSTOFFEN PIET D'HOORE  
LEGEWEG 125  
8020 OOSTKAMP  
Tel. 050/82.71.07

Klant: Notarisanton Demoo & Lemite  
Straat: Brugrecht nr 48  
Postnr.: 8020 Gemeente: Oostham  
Tel.: 050/82 2351

Erkenningsnummer erkende technicus: **SV01756**

Adres reservoir: Koolherbestemweg 28 Oostham

Nominale inhoud reservoir: 2480

Materiaal: Dw Metaal

Buitenwand:

toegankelijk

Nummer van het reservoir: 20989

ontoegankelijk

**1. MAZOUTRESERVOIR – KLEINER DAN 5.000 LITER – VOOR DE VERWARMING VAN EEN GEBOUW**

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir  
...../...../.....

Datum uitvoering controle: 24.05.2026

**Controles:**

- Visuele controle van de toebehoren  
 Overvulbeveiligingssysteem sluis  
 Controle aanwezigheid water en slib  
 Lekdetectiesysteem  
 Certificaat vorige controle  
 Meting potentiaalverschil  
 Visuele controle buitenwand

**Bijzondere opmerkingen:**

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- Verdere exploitatie toegelaten (ja / neen)\*  
 Verdere exploitatie niet toegelaten ( ja / neen)\*  
 Merkteken (Groen / Oranje / Rood)

**2. ANDERE RESERVOIRS DAN VOORZIEN ONDER PUNT 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)**

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir  
...../...../.....

Datum uitvoering controle: ...../...../.....

**Controles:**

**Algemeen onderzoek**

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats   
 b. cathodische bescherming   
 c. lekdetectiesysteem   
 d. overvulbeveiligingssysteem   
 e. aanwezigheid water en/of slib   
 f. certificaat vorige controle   
 g. dichtheidsbeproeving (30 hPa/min 1u.)   
 h. verontreiniging buiten het reservoir   
 i. corrosiviteitsonderzoek bodem   
 Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

**Bijzondere opmerkingen:**

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- Verdere exploitatie toegelaten ( ja / neen)\*  
 Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen  
 Merkteken : ( Groen / Oranje / Rood)\*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Handtekening technicus

Handtekening klant:

*P. Hoore*