



## ASBESTIDENTIFICATIES

OPDRACHTGEVER

Vastgoed in Vertrouwen





Laboratorium  
**SGS BELGIUM NV**

## ASBESTIDENTIFICATIES

Komiteitstraat 56 bus 0101 2170 Merksem - versie 1

19/12/2023

Opdrachtgever  
**Vastgoed in Vertrouwen**

Achterstraat 191/bus 3  
2980 Zoersel  
652059  
[patrick.vanderslaghmolen@gmail.com](mailto:patrick.vanderslaghmolen@gmail.com)

**Goedgekeurd door**

Femke Smolders  
Technicus Asbest

Simon Dhont  
Technical Manager

## 1. ANALYSERESULTATEN

---

Analyserapport van 4 monster(s) ASBEST VERDACHT MATERIAAL

Datum ontvangst 19/12/2023

Omschrijving zoals ondervermeld

De onderstaande resultaten werden verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Staal 001 (QR 000000303538): 1 Pleister muren  
Staal 002 (QR 000000303545): 2 Pleister plafonds  
Staal 003 (QR 000000303552): 3 Linoleum muurbekleding  
Staal 004 (QR 000000303569): 4 mastiek voormalig buitenschrijnwerk

---

<sup>B</sup> Asbestidentificatie,  
(ECO/AV/As/002 – eigen methode gebaseerd op lichtmicroscopie)

Staal 001: negatief  
Staal 002: negatief  
Staal 003: negatief  
Staal 004: negatief

---

<sup>B</sup> De met B gemerkte analyses zijn BELAC ISO 17025 geaccrediteerd (Nr 005 TEST)

Einde van de resultaten verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Staal 001: pleister  
Staal 002: pleister  
Staal 003: linoleum  
Staal 004: mastiek

Een negatief resultaat sluit de aanwezigheid van sporen asbest niet uit.

Staalname werd uitgevoerd door derden.

---

Behoudens andersluidende overeenkomst worden de opdrachten uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene voorwaarden van SGS Belgium. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings- en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.

Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS Belgium op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. De resultaten in dit verslag hebben enkel betrekking op de geteste monsters. Indien het/de monsters(s) waarop de resultaten van dit rapport betrekking hebben werd(en) genomen en/of aangeleverd door de klant of door een derde partij, voorgedragen door de klant, dan is SGS Belgium niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de geanalyseerde monsters. SGS Belgium is enkel aansprakelijk t.a.v. haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortvloeiend uit de transactiedocumenten. Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.