



**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
 BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB  
 Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: Jan Rosschaert, Electriciteit

- Onze gegevens  
 Verslag nr.: ANT / 15 / 60776044 / 00 / NL / 016  
 Klantref.:  
 Contractref.:

- Uw gegevens  
 Ref.:

ITB nv  
  
 Hogenakkerhoekstraat, 10  
 9150 Kruibeke  
 België

- Interventiegegevens  
 Plaats: Ledeganckkaai, 21 2000 Antwerpen -  
 Datum: vanaf 28/02/2019 tot 12/06/2019  
 Uitgevoerd door: Geert Slangen / Pieter Belmans

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF  
 CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

**INSTALLATIE**

Naam: Voornaam:  
 Adres: Ledeganckkaai 21 Bus 107 Post nr.: 2000 Stad: Antwerpen  
 Tel:

- **Eigenaar of beheerder**  
 idem
- **Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk**  
 Naam: ITB NV Voornaam:
- **Plaats type**  
 Wooneenheid

**BASIS VAN HET ONDERZOEK**

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 270: ingebruikname
- Art 86

**BESLUIT**

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 12/06/2044.(\*)

(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey  
 Directeur Generaal

15001

## **INHOUD VAN HET ONDERZOEK**

### **- Visuele controles**

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

### **- Metingen - testen**

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: <30 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: >5 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

## **ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

### **- Gegevens van de verdeler**

EAN: 541448860018264221  
kWh meter nr.: /  
Bescherming aansluiting: 40 A

### **- Gegevens van de installatie**

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van: 230 V  
Maximale nominale stroom: 40 A  
Voedingsleiding hoofdbord - sectie: 10 mm<sup>2</sup>  
Type aardelektrode: aardingslus

### **- Beschrijving van de installatie**

Algemene differentieelstroominrichting: 300mA/40A  
Aantal borden: 1  
Aantal eindstroombanen: 10  
Bord(en): zie bijlage(n)  
Situatieschema(s): zie bijlage(n)  
Eëndraadsschema(s): zie bijlage(n)

## **INBREUKEN - OPMERKINGEN**

### **- Nieuwe installatie**

R -O-F Nihil

### **- Bestaande installatie**

R -O-F Nihil

## **ANDERE BIJLAGE(N)**

Nihil