

Ons Onderdak
Ter Waarde 65
8900 Ieper

ATTEST

Poperinge

27/06/2019

Bij deze delen wij U mede dat wij in week 20 op onderstaand adres volgende ondergrondse tank(s) buiten gebruik hebben gesteld conform vlarem-wetgeving .

De aangekruiste werkzaamheden werden door ons uitgevoerd


- XXXX Erkend technicus aanwezig tijdens werken (SV00045)
- XXXX Het verwijderen van sludge. (Ovamnr: 64102/1)
- XXXX Het reinigen van de tank(s).
Het verwijderen van de tank(s)
- XXXX Het vullen van de tank(s) met QF66 hardschuim
Het vernietigen van de tank(s)

De tank(s) zijn niet meer bruikbaar voor opslag van brandstoffen.

Vergaarbak,	Nr°1	3000	L	<u>Adres :</u> Vanwynsberghe Johny
	Nr°2	xxxxx	L	Eekhoute 7
	Nr°3	xxxxx	L	8972 Proven
	Nr°4	xxxxx	L	

Martine Verhille
Zaakvoerster

io



Ons Onderdak
Ter Waarde 65
8900 Ieper

ATTEST

Poperinge 27/06/2019

Verslag van buitendienststelling van opslagtank

Interventie gegevens:

Datum: 14/05/2019
Plaats: Eekhout 7 8972 Proven
Uitgevoerd door: Jean-Paul Overbergh
erkend technicus SV 00045

Beschrijving van de opslag:

Ligging van de tank: nabij gebouw
Type tank: ondergronds enkelwandig
Opgeslagen product: gasolie
Inhoud: 3000 L

Details van het onderzoek en vaststellingen:

Vaststellen van de materiële onmogelijkheid tot verwijderen van de houder

Besluit:

De verwijdering van de houder is materieel onmogelijk. De houder mag opgevuld worden met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal, nadat deze geledigd en gereinigd werd.

Jean-Paul Overbergh
Erkend technicus

10