

## CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

COMFORT HEATING BV  
(Exclusive Heating Systems)  
Evence Coppéelaan 96 bus 2  
3600 Genk  
089/ 35 51 30  
Email : info@comfortheating.be  
Website : www.comfortheating.be  
BE 0543.791.797  
Bank : BE53 3631 4422 0953

Opdrachtgever :

Klant :

Adres :

Tel :

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : SV 02460

Adres reservoir : Ruiterstraat 36 3930 Hamont-Achel

Nominale reservoir : 4000 ltr

Materiaal buitenwand : FW11 ☐ toegankelijk ☒ ontoegankelijk

Nummer van het reservoir : /

1 – Mazoutreservoir – kleiner dan 6000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir : ...../...../..... 2015

Datum uitvoering controle : 21/11/2022

### Controles :

### Bijzondere opmerkingen :

Dichtheidscontrole : OK

Visuele controle van de toebehoren : OK

Overvulbeveiligingssysteem : OK

Controle aanwezigheid water en slib : Niet

Lekdetectiesysteem : niet

Certificaat vorige controle : OK

Meting potentiaalverschil : Niet

Visuele controle buitenwand : Niet

\*Verdere exploitatie toegelaten/niet toegelaten

OK

\*Schrappen wat niet past



2 – Mazoutreservoirs ingedeeld in klasse III

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir : ...../...../.....

Datum uitvoering controle : ...../...../.....

**Controles :**

Algemeen onderzoek

Bijzondere opmerkingen :

a) Visuele controle uitwendige zichtbare delen  
en de algemene staat van de opslagplaats :

b) Kathodische bescherming :

c) Lekdetectiesysteem :

d) Overvulbeveiligingssysteem :

e) Aanwezigheid water en/of slib :

f) Certificaat vorige controle :

g) Dichtheidsbeproeving (30hPa/min) :

h) Verontreiniging buiten het reservoir :

\*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

\*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

Merkteken : (groen – oranje – rood)\*

De kenmerken

Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e,f

Groen : het reservoir mag verder in gebruik genomen worden

Oranje : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden, maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren.

Rood : het reservoir mag niet meer bijgevuld worden en moet buiten gebruik worden gesteld.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

De volgende controle dient uitgevoerd te worden voor 21/11/2027.

Naam en handtekening technicus  
en firmastempel :

Comfort Heating BV  
Evence Coppéelaan 96 bus 2  
3600 Genk  
089/ 35 51 30

*De Harvillat Man*

Naam en handtekening klant :

\*Schrappen wat niet past