

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:
Datum keuring: 08/07/2026

Inspecteur: Steve Maes

Mentor:
ID-label: Koleneind 70 STKB

Klantreferentie:

 Merk en type meettoestel: Testo
 312-4

Serienummer: 62244688

Datum verslag: 08/07/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Koleneind
Huisnummer	70
Busnummer	
Postcode	3930
Gemeente	Hamont
Land	België

Eigenaar

Naam	
Straatnaam	Koleneind
Huisnummer	70
Busnummer	
Postcode	3930
Gemeente	Hamont
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	
E-mail	-

Type

Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir	Toegankelijk bovengronds
Type reservoir	Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir	<5000 L
Datum plaatsing	voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING
Aanwezig

Ja	Nee
☐	☒

Aanwezig

Ja	Nee
☒	☐

Keuring

OK	NOK
----	-----

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒	☐	☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒	☐	☒	☐
Uitmonding leidingen	☒	☐	☒	☐
Staat aanvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
Lekt stookoliefilter	☒	☐	☒	☐

RESERVOIR

Algemene staat tank

VORIG CERTIFICAAT

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
		☒	☐
☐	☒	☒	☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

- Peillat
- Mechanisch
- Pneumatisch
- Ultrasoon

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

- Fluit
- Elektronische sonde

☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐

TESTEN

- Dichtheidscontrole: Onderdruk
- Potentiaalverschilmeting niet mogelijk

OK	NOK
☒	☐

Opmerkingen

Drukverlies mbar/h

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Steve Maes (erkeningsnummer SV 06346)



Steve Maes - ACEG 92

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

CLACCEG









