

**ATECON vzw**  
**Prins Boudewijnlaan 43 - bus 10**  
**2650 Edegem**  
**Tel: 03/770 75 14**  
**www.atecon.be / info@atecon.be**



N°618-INSP

## KEURINGSVERSLAG ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

### Algemene gegevens :

Verslag N°:	605122	Datum verslag:	17/03/2023
Inspecteur:	Godts Steve	Datum keuring:	15/03/2023
Controle volgens Boek 1:	4.2.4.4., 6.5.	Keuring N°:	20206753
Type keuring:	Controlebezoek	Aanwezigen:	Koen Martin

### Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek:	Bondgenotenlaan 127 , 3000 LEUVEN	Index teller:	Dag: 199003,00	Nacht: 97699,00
Teller n°:	63006093			
Datum installatie:	Na 01/01/1983 en voor 01/06/2020			
EAN-code:	NV			
Naam opdrachtgever:	RAKO ES	Adres opdrachtgever:	Steenweg op Wezemaal 102, 3110 ROTSELAAR	
Naam eigenaar:	Rue Blanche	Adres eigenaar:	Bondgenotenlaan 127 , 3000 Leuven	
Installateur:	RAKO ES	Adres installateur:	Steenweg op Wezemaal 102 , 3110 Rotselaar	
BTW-n° of ID:	0508.638.306			
Type lokaal:	Winkel			

### Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning:	3 x 230V	Max. beveiliging:	3 x 40 A	Meter - bord verbinding:	XVB 4 x 10 mm <sup>2</sup>
Type electrode:	Piket	# verdeelborden:	2	# stroombanen:	14
Netsysteem:	TT	Type alg. schakelaar:	Lastscheider		

### Differentieelschakelaars:

In:	IA:	#p:	Type:	Icu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	4	A	3000 A	OK	OK
40 A	30mA	4	A	3000 A	OK	OK

### Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 14	WA-WK AA AWA AWB	1,5 <sup>2</sup> , 2,5 <sup>2</sup> , 6 <sup>2</sup>
Bijkomend # 14	WA-WK AA AWA AWB	1,5 <sup>2</sup> , 2,5 <sup>2</sup> , 6 <sup>2</sup>

### Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	27,00	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	1,90	MOhm	Aardingscontinuïteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen:	NVT

### Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's):

**Besluit:** De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het KB van 8.09.2019 betreffende de installaties van laagspanning en zeer lage spanning.  
 De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 15/3/2028 (6.5.2.).  
 De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.  
 De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.

### Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: JA

Situatieplannen: JA

Andere:

De inspecteur,  
 Godts Steve



ATECON vzw  
 Prins Boudewijnlaan 43 bus 10  
 2650 Edegem  
 Tel: 03/770 75 14  
 www.atecon.be

Visum DNB (art. 270)