

DOORNLAARSTRAAT 58  
2820 RIJMENAM - BONHEIDEN  
TEL. 015-51.37.43

Naam

Adres

Erkenningsnummer erkende technicus  
of gemachtigde installateur: SV02053

Tel.

**CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS**

Adres reservoir: Prensstraat 107 3140 Keerbergen  
Nominale inhoud reservoir: 3500 Materiaal: Metaal enkel Buitenwand toegankelijk  ontoegankelijk   
Nummer van het reservoir: /

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw   
2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikneming of vorige controle reservoir: 14.08.2018 Datum uitvoering controle: 14.08.2018

CONTROLES / ALGEMEEN ONDERZOEK

BIJZONDERE OPMERKINGEN:

- Visuele controle van de toebehoren  
 Visuele controle uitwendig zichtbare delen  
en de algemene staat van de opslagplaats  
 Overvolbeveiligingssysteem  
 Controle aanwezigheid water en/of slib  
 Lekdetectiesysteem  
 Certificaat vorige controle  
 Meting potentiaalverschil  
 Cathodische bescherming  
 Visuele controle buitenwand  
 Ultrasonische test  
 Verontreiniging buiten het reservoir  
 Corrosiviteitsonderzoek bodem

controle ok  
overbeveiliging ok  
water en slib ok  
lek ok  
certificaat ok

ultrasonische ok  
verontreiniging ok

- Verdere exploitatie toegelaten ( ja / neen )  
 Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen  
 Merkteken ( Groen / Oranje / Rood )

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

GEENS LEON bv.

Naam & handtekening klant

Handtekening