

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

009035



ALV BVBA
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT Keurteam VZW
Meulestraat, 31, 8730 Beernem

BTW BE0831.542.002

TEL 0474/75 77 80(Na

MAIL info@keurteam.be

ADRES TANK
De Linde 101, 8310 Sint-Kruis (Brugge)

Tankinhoud 3400 liter EW DW OG BG Datum plaatsing 1970
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging <input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>100</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Niveaumeting
 Vlottermeter Hydraustatisch Ultrasoon Peillat Andere: _____
Potentiaalmeting _____ Mv Beton
Kathodische bescherming
Lekdetectie-apparaat
 Vloeistof Onderdruk Overdruk Nano
 Peilputten Andere: _____
Dichtheidstest: SDT Testo

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buitenwand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Waterdicht Koolstofwaterdicht

OPMERKINGEN

Tank ok!
32cm i/d tank

PLAATS TANK Voorhuis

BESLUIT

GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM)

Vlaanderen

ERKENNINGNUMMER: SV

05584

DATUM KEURING 09/01/24

ATTEST GELDIG TOT 09/01/29

HANDTEKENING
TECHNICUS

HANDTEKENING
KLANT