

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS



ALV BVBA
 Gotevlietstraat 42
 8000 Brugge
 050 31 84 87
 info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
 RPR Brugge
 BTW BE0824 539 491

KLANT ALVex BV

015809

BTW _____

TEL _____

MAIL _____

ADRES TANK Noordmiddensteedaal 37
8480 Schlegem

Tankinhoud 5000 l liter EW DW TOG BG Datum plaatsing ✓
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

In mangat / inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Niveaumeting

Vlottermeter Hydraustatisch Ultrasoon Peillat Andere: _____

Potentiaalmeting -420 Mv

Kathodische bescherming

Lekdetectie-apparaat

Vloeistof Onderdruk Overdruk Nano

Peilputten Andere: _____

Dichtheidstest: SDT Testo (X)

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat

Buitenwand

Inkuiping

Waterdicht Koolstofwaterdicht

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Jens

ERKENNINGNUMMER: SV 07947

HANDEKENING
 TECHNICUS

HANDEKENING
 KLANT

OPMERKINGEN

mangatdeksel is niet dicht.

PLAATS TANK bij de achterdeur

BESLUIT

GROEN
 De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuuld worden.

ROOD
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

DATUM KEURING 17,11,2023

ATTEST GELDIG TOT / /