



N° 234-INSP



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestonnaire de réseau de distribution :

Belga

Nr teller : 69848761
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 17/0098

EAN code:

Table with columns for Aard onderzoek (AREI 86, 87/86, 87/88, 88, 95, 97, 270, 271, 276bis, 276) and Genre de contrôle (RGIE, TT, TN, IT). Includes checkboxes for Voorsch. netbeheerder and Prescriptie du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek : Rue du Tabelion 8, 1050 Ixelles
Lieu du contrôle :

Eigenaar :
Propriétaire : Adres :

Installateur : Afelec
Datum van het onderzoek : 29.1.09
Date du contrôle : BTW / TVA : 0542.328.879
Ik. / C.I. :

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison
Appart.
Inspector : J. Vandervorst

Spanning : 230V
Tension : Meter / bord verbinding : 2x10mm²
Liaison compteur-tableau : Max. beveiliging : max 40A
Protection max. :

Aardelektrode :
Electrode de terre : Isolatie :
Isolatie : Mohm Aantal verdeelborden :
Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars (In (A), Δ In (mA), type) and Aantal eindstroombanen (5). Includes columns for Test ΔIn, 2,5 ΔIn, and AREI / RGIE (270, 271, 271bis, 278).

Visueel nazicht : algemeen : OK
Contrôle visuel : générale : Indirecte aanraking : OK

Aansluitingen : OK
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions :
Opmerkingen / Remarques : VISUM :
Datum/date :

Handwritten note: Art 271 - La prochaine visite de contrôle doit avoir lieu au plus tard de 29.1.2010

Besluit / Conclusion
De installatie is conform met het AREI en mag in dienst gesteld worden...
L'installation est conforme au RGIE et peut être mise en service...
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd...

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...

Rapp. EIS/EN. 1.04

TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09

Info@electro-test.be
www.electro-test.be

Dexia 068-2117692-15
HBC : 734-1126000-33

IBAN: BE 79 741 0260 0033
BIC: KREDBE33

BE 0434.433.603
APA Brussel