

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 20240118142500-55473
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		TECHNICUS	
naam: Weishaupt NV straat en nummer: B. Paepsemlaan 7 postnr en gemeente: 1070 Brussel tel: 02 343 0900 fax: e-mail: ondernemingsnummer: Be 0401 869 713		voornaam en achternaam: Axel Gillis ☒ erkenningsnummer: GV31554 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 18/01/2024 Arbeidsduur van: 14:24 tot 14:29	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: VME Centerbuilding straat en nummer: Italiëlei 227 postnr en gemeente: 2000 Antwerpen 1 tel: fax: e-mail: Facturatie@febabvba.be		voornaam en achternaam: VME Centerbuilding straat en nummer: Italiëlei 227 postnr en gemeente: 2000 Antwerpen 1 tel: fax: e-mail: Facturatie@febabvba.be	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B b23 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749			
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☒ gasketel met ventilatorbrander (GII)			
☐ Vloeibare brandstof			
☒ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Viessman type: Paromat bouwjaar: 1983 fabricatienummer: 708745200331 nominaal vermogen (kW): 450		merk: Weishaupt type: WG40N/1-A/ ZM-LN bouwjaar: 2001 fabricatienummer: 4957036 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 500	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☒ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen:		☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid	
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)		☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander	
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)		☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander	
Vaste brandstof: (geschoold vakman)		☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron	

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: 	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	
18/01/2026	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	
18/01/2026	

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	(handtekening klant)
--	----------------------

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be