CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

BV JORDENS LEON
Verwarming - Sanitair - Gas
Keuring Mazoutciternes tot 20.000 liter
C.V. Herstelling en onderhoud
Staatsbaan 58 - 3460 Bekkevoort
E-mail: bvbajordensleon@skynet.be
GSM 0475 45 73 56 - Bank BE57 0682 1972 5235
Ondernemingsnr. 0423-933-649

KLANT

Naam: VRM EXPERTISE
Straat + nr.: PRINSENBOS 137
Postcode + gemeente: 3270 SCHERPENHEUVEL
Tel.: GSM:
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant.
Maria Albertstraat 6
3270 Scherpenheuvel

TYPE RESERVOIR *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Niet ingedeeld Inhoud 3200 L ☐ Ingedeeld Inhoud L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1

☐ Cilindrisch ☐ Paralellelpipidisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☒ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☐ Niet toegankelijk ☐ Groeve Datum van plaatsing: 1 1965
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere: gelaste lak

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒		
Staat toezichtsput			☐	☐
Dichtheid toezichtsput			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen	☒		☒	☐
Staat aanvoerleiding	☒	☐	☒	
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒		

ACCESSOIRES *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peimeting	Peillat	☐	☒	☐	☐
	Mechanisch	☒	☐	☒	☐
	Pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☒	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Kathodische bescherming	..... mV	☐	☒	☐	☐

OPMERKINGEN

TESTEN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☐	☒	☐	☐	Hoeveelheid water: ..... cm Zuurtegraad: ..... ph Conductiviteit: ..... mS
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: ..... db Onder het vloeistofniveau: ..... db
Dichtheidscontrole	Onderdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Overdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Andere	☐	☒	☐	☐	
Potentiaalmeting		☐	☒	☐	☐	Conductiviteit: ..... mV

Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport Van toepassing ☐ Ja ☒ Neen Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Neen

Opkermingen/Uitgevoerde werkzaamheden

Bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel.

BESLUIT *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Groen De tank mag in dienst blijven.
☐ Oranje De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden.
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden. ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en naam: Leon JORDENS
Erkenningsnummer: SV01013

DATUM KEURING: 11 / 09 / 2023
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR: onbepaald (2999)

Voor kennisname,

(Handtekening erkend technicus)