



INSPECTIERAPPORT

4 december 2023

VME Park Residentie
Copper
St. Annalaan 209-211
1853 Strombeek - Bever

Onze referentie: 2023269 bis
Uw referentie: VME Park Residentie – Koningslosesteenweg 24-26
– 1853 Strombeek-Bever


Geachte

Wij hebben heden een bijkomende inspectie uitgevoerd op bovenstaand adres volgend op ons onderzoek van 07/08/2023.

Gebruikte Technieken

Vochtmeting Druktest Traceergas Aquafoon (Stethofoon)
 Infra-rood Rooktest Fluoresceïne (kleurstof) Camera-inspectie

App. 2^e verdiep: [REDACTED]

	De sanitaire leidingen en het circuit van de centrale verwarming werden onder druk geplaatst.
	Nadien hebben we een controle uitgevoerd in de keukenkast onder de gootsteen; we merken een lek op aan de dubbele dienstkraan.

DGP Inspections bvba – David Teniersstraat 2 – 1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel: 0478 70 97 44 – Fax: 015 68 02 11
Ondernemingsnr 0832 453 406 – KBC 734-0308145-82 - Belfius BE88 0688 9895 8641
dgp.inspections@telenet.be



Conclusie:

Bovenvermeld lek kan tot vocht- en waterschade leiden en geleid hebben.

Zie ook ons rapport van 07/08/2023.

Met vriendelijke groeten

Patrick De Greef
DGP Inspections bvba