

6660

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.

De Saedeleir Jef
Heuvel 35
2440 Geel
GSM. 0478/25.43.43
BTW Nr. BE 0883.716.223
Sapaco@telenet.be

Klant _____
Straat Ericastraat 9
Gemeente Geel
Tel. of Mail _____

Erkenningsnummer erkende technicus : DE SAEDELEIR JEF SV 01671

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld Particulier

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier)

Algemene Info

Adres reservoir: Idem _____
Nummer reservoir: 022-11
Nominale waterinhoud: 4900
Datum ingebruikstelling: 2011
Vorige S.V. Nummer: SV04282
Datum vorige controle: 11-10-20
Datum controle: 24-8-24
Datum volgende controle: 24-8-29

Firma: _____
B.T.W. Nr. _____
Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~
Plaats: ~~Binnen~~ Buiten ~~Bovengronds~~ Ondergronds
Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~
Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~
Onderzoek: Periodiek ~~Beperkt~~

Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen
Algemene staat van de opslagplaats
Dichtheidsbeproeving (Ultrasoon SDT)
Aanwezigheid water en of of slib
Attest van de vorig keer aanwezig
Cathodisch bescherming
Lekdetectiesysteem
Overvulbeveiligingssysteem
Potentiala meting
Verontreiniging buiten het reservoir
Nominale diameter verluchting

Opmerkingen

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig
Verluchting te klein
Vuil en stookolie gemorst, Peldarm vervangen
ok
nihil PH: _____
N.O.K Niet Aanwezig
Niet Aanwezig
Niet Aanwezig
Werkt ok ~~Sonde~~ Fluit
Verdere exploitatie toegelaten: Ja ~~Nee~~
Stookolie gemorst
4/4" 5/4" 2" Merkteken: ~~Rode~~ ~~Oranje~~ Groene

04634

TOTAAL TE BETALEN: 120,00 €

Betaling: Voldaan of Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlaam 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging
De gegevens van de tank werden door de klant aan ons medegedeeld en hierboven vermeld.

De Saedeleir Jef
Heuvel 35
2440 Geel
GSM 0478/25.43.43
Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant: _____

voor Gelezen en Goedgekeurd