

# CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

## BV JORDENS LEON

Verwarming - Sanitair - Gas  
Keuring Mazoutciternes tot 20.000 liter  
C.V. Herstelling en onderhoud  
Staatsbaan 58 - 3460 Bekkevoort  
E-mail: [bvbajordensleon@skynet.be](mailto:bvbajordensleon@skynet.be)  
GSM 0475 45 73 56 - Bank BE57 0682 1972 5235  
Ondernemingsnr. 0423-933-649

### KLANT

Naam: .....  
Straat + nr.: .....  
Postcode + gemeente: .....  
Tel.: ..... GSM: .....  
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant: .....

### TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

Niet ingedeeld Inhoud 2500 L  Ingedeeld Inhoud ..... L  
 Cilindrisch  Parallelepipedisch  Rond  Klasse 3 (17.3.6.1a)  Klasse 3 (17.3.6.1b)  Klasse 2  Klasse 1  
 Toegankelijk  Inkuiping  Niet-toegankelijk  Ovaal  
 Staal  Polyester  Polyethyleen  Andere: gelaste Bak Datum van plaatsing: 1980

### VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
<b>TOEZICHTSPUT</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Staat toezichtspuit			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dichtheid toezichtspuit			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vervuiling rond tank			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Staat deksel			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>INKUIPING</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Algemene staat			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Waterdicht			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Koolwaterstofdicht			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>LEIDINGEN</b>				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uitmonding leidingen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat aanvoerleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat terugvoerleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>RESERVOIR</b>				
Algemene staat tank			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

### ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig		Controle	
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peimeting	Peillat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mechanisch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pneumatisch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ultrasoon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overvulbeveiliging	Fluit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Electronische sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lekdetectie	Vloeistof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Onderdruk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Overdruk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Peilputten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kathodische bescherming	Andere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	..... mV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### OPMERKINGEN

geen over vul beveiliging aanwezig  
Plaatsing van elektrode  
of Toel. fluit

### TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)

		Uit-gevoerd	Niet uit-gevoerd	Controle	
				OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ultrasoon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheidscontrole	Onderdruk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Overdruk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potentiaalmeting		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport		Van toepassing		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	Rapporten in bijlage <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

### Opmerkingen/Uitgevoerde werkzaamheden

Hoeveelheid water: ..... cm  
Zuurtegraad: ..... ph  
Conductiviteit: ..... mS  
Boven het vloeistofniveau: ..... db  
Onder het vloeistofniveau: ..... db  
Drukverlies: ..... mbar/h  
Drukverlies: ..... mbar/h  
Conductiviteit: ..... mV  
Bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel.

### BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)

Groen De tank mag in dienst blijven.  
 Oranje De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden.  
 Rood De tank mag niet meer gevuld worden.  De tank mag nog gebruikt worden  De tank mag niet meer gebruikt worden

### TECHNICUS

Voornaam en naam: Leon JORDENS  
Erkenningsnummer: SV01013

DATUM KEURING: 5.10.2024

DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR:

5.10.2024

Voor kennisname,

(Handtekening erkend technicus)

(Handtekening klant)