

Mariëndal 13
2400 Mol
014 31 29 83
RPR Turnhout
info@suncalor.be
KBC BE80 7360 1910 0677
Erkend Tanktechnicus
OVAM nr. 43611

REINIGINGSATTEST VOOR ONDERGRONDSE STOOKOLIETANK

PIO007890021

DATUM 19/01/2024

NAAM:

TANK: 5.000 L

UITVOERDATUM: 10/01/2024

WERKEN De tank werd door ons gereinigd en het restafval
in de tank zal verwerkt worden door:
RENEWI BELGIUM NV, Kennedylaan Haven 4410, 9042 Gent
(OVAM verwerkingscode 5230/4)

De tank werd tevens opgevuld met zuiver wit zand onder hoge druk
volgens de wettelijke reglementering van Vlarem

RESTAFVAL 1.717 L

LIGGING VAN DE TANK

De tank bevond zich ondergronds op het terrein

Gedaan te Mol, 19/01/2024

Sun Calor bv

SUN CALOR BV
Mariëndal 13 - 2400 MOL
Tel. 014 31 29 83 - info@suncalor.be
BE 0407 163 537

OVAM-nr. 43611

