

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

#### VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

Naam: NV MediaNot  
Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)  
Tel: (+32)078150077  
BTW BE: BE0468763089

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Lindendreef 5, 2470 - Retie (BE)

### RESERVOIR

Wand: Enkel | Plaats: Ondergronds | Vorm: Cilinder | Materiaal: Staal  
Inhoud: >5000L L | Jaar plaatsing: >1995

### VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Algemene staat put: NVT | Dichtheid put: NVT  
Vervuiling in put: NVT | Deksel put: NVT

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: NOK | Ontluchting: NOK  
Aanvoerleiding: NOK | Terugvoerleiding: NIET AANWEZIG | Filter: NOK

### TESTEN

Watermeting: 0 CM | Gemeten olie: 0 CM  
Onderdruk TESTO: 0 mBAR | Behaalde druk: NOK | Ultrasoon SDT: NOK

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Geen | Overvulbeveiliging controle: NOK  
Peilmeting: Niet aanwezig | Lekdetectie: Niet aanwezig

### OPMERKINGEN

Er werd geen stookolie tank gevonden .  
De bewoner leide de keurden naar 8 gasmeter.  
Mocht er alsnog 1 of meerdere tanks gevonden worden dienen deze als afgekeurd behandeld te worden

### BESLUIT

**De tank mag niet meer gevuld worden.**

### INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: 12/12/2023 | Keurder: Jo Bernaerts | Erkenningsnummer: SV05401

## Toegevoegde foto's

---

