

3328733

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

EAN nr. : .....  
 Teller nr. : .....  
 Stand I : ..... II : .....

## VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001  
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis / .....

Aanvulling verslag nr. : .....  
 Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid  
 Type der lokalen : *woning*  
 Plaats van onderzoek : *Lindenlaan 13 Kortrijk*

Opdrachtgever : .....  
 Installateur : *Electro Willems Perel*  
 BTW : ..... ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....  
 Onderzoeker : *Van Gorp* Datum van onderzoek : *20/7/2032*

### BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : *40A* Omschakelaar stand : .....  
 Hoofdbeveiliging : Zek : *aut. magnet.* Schak : *diff 3P*  
 Meter-bordverbinding : kabeltype : *VVB* aantal geleiders : *4* doorsnede : *100* mm  
 Voedingsbekabeling : kabeltype : *EXVB* aantal geleiders : *4* doorsnede : *100* mm<sup>2</sup>  
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig  
 Aardelektrode : Type : lus / baten / pennen / horizontale geleiders Sectie : *16* mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : ..... Ω  
 Aantal borden : *1* Aantal eindstroombanen : *8* Algemene isolatieweerstand : ..... MΩ  
 Diff. schak. : algemene : *2P40A300* mA bijkomende : ..... mA  
 werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.  
 Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - *neen* Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde  
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde  
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde  
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

*groep's niet bereikbaar*

### VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.  
 N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV-ketel - nog niet geplaatst.  
*geen*

### BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.  
 De installatiedient opnieuw gecontroleerd door hetzelfde organisme uiterlijk op *20/7/2032* zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,  
de onderzoeker

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier; rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.  
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en  
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005N/05/1/1/15D