

GISTELSTEENWEG 110A
B-8490 VARSENARE

Torhout, 31 december 2013

o.ref. : GV/2013/212

u.ref. : BON NR. 13/7513 dd. 05/09/2013

REINIGINGSATTEST OPSLAGTANK

Plaats opslagtank : Gistelsteenweg 110 a, B-8490 VARSENARE

Eigenaar opslagtank :

Vorm en vermoedelijke inhoud opslagtank : rond. 1 x ± 5.000 liter

Doel reiniging opslagtank : Buitengebruikstellen opslagtank

Datum oplating : 5 september 2013.

Hierbij wordt verklaard door VANHOVE CLEANING bvba, dat op 05/09/2013 volgens bovenstaande gegevens een opslagtank werd gereinigd. De restanten uit de opslagtank werden afgevoerd naar een erkend verwerker.

Afvalstroomnummer: 13/01076

Vervoerdocument nr. : IFA/13/2765 dd. 05/09/2013

Erkenning OVAM AFVALSTOFFEN van VANHOVE CLEANING bvba : 3832/E/9320

*De verklaring van verwijdering versilt wanneer zou blijken dat deze afvalstoffen gevaarlijk (giftig) zijn.
De producent van de gevaarlijke giftige afvalstof is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard ook, die zou kunnen veroorzaakt worden door dit gevaarlijk (giftig) afval, inzonderheid tijdens de hele duur van het vervoer, bij de vernietiging, neutralisering, of wegwerking ervan, zelfs indien deze persoon niet zelf tot bedoelde verrichtingen overgaat, artikel 7 van de wet van 22 juli 1974 op de giftige afval.*

Met vriendelijke groeten,

ib.



(handtekening - stempel firma)

Giovanni Vanhove

VANHOVE CLEANING bvba

Vanhove Cleaning bvba

Exploitatie: Ind. zone De Arend 17 - 8210 Zedelgem - tel. (050) 20 19 28 - fax (050)24 02 96

Maatschappelijke Zetel: Bruggestraat 73 - 8820 Torhout

BTW BE 0458.941.741 - RPR Coostende - Reg. Nr. 458.941.741/052.811 - Erkenning OVAM 3832/E/9320

ING: 380-0139085-58 - IBAN: BE 95 3800 1390 8558 - BIC: BBRUBEBB

THAANN Engineering

Waastrandlaan 16 - 9160 Lokeren / tel: 0475/46.13.98 fax: 09/349.63.00
KB 043-3296671-03 RR St-Niklaas 63.062 BTW BE 0476-349-816/06.28.0.0

Attest van buitendienststelling van opslagtank(s) Attestation de mise hors d'usage de citerne(s)

Datum/Date: 6/09/2013

Adres/Adresse: 8490 Varsenare / Gistelsteenweg 110a (Devriese)

Inhoud / Contenance 5m³

Hierbij verklaren wij ondergetekende dat voorgenoemde opslagtank(s) buiten dienst is(zijn) gesteld door middel van een inert 2 componenten schuimsysteem volgens de op dit moment geldende wetgeving Vlaam II art.6.5.5.5 voor particuliere tanks- Vlaam II art.5.17.2.12§3 voor professionele installaties.

Par la présente nous, soussignés déclarons, que la (les) citerne(s) susmentionnée(s) est (sont) mise(s) hors d'usage par le biais d'un produit expansé à 2 composants, inerte; selon la loi actuelle (Région Wallonne / Ibge Bruxelles / Ovam Vlaam II).

Lokeren, 24/09/2013

Ing. Nathan Verstraete

