



N° 234-INS.P.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : N° comp :

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N° 234 151 14

EAN code :

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and Voorsch. netbeheerder (Prescription du gest. de réseau de distr.).

Plaats van het onderzoek : Oud BAAN 129 NORTSEL
Lieu du contrôle :

Eigenaar Cogge nv Adres : Nyverlandstr 101 Wommelgem
Propriétaire : Adresse :

Installateur : De Wolff biuba BTW / TVA :

Datum van het onderzoek : 3/2/11 Ik. / C.I. :

Date du contrôle : 3/2/11 Inspecteur : De Bruyner

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Appart. 14 NK 1

Spanning / Tension : 230 Meter / bord verbinding : XUB 4 x 10 Max. beveiliging : 40A
Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelectrode : Isolatie : 34 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 1.7 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars (Interrupteurs différentiels), Aantal eindstroombanen (Nombre des circuits terminaux), and Test results (Test ΔIn, I. ΔIn, AREI / RGIE).

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM :
Opmerkingen / Remarques : Datum / date :

Besluit / Conclusion section containing text about installation conformity and a table with columns for Niet conform, Conform, and N° vorig rapport.

NOTA : a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aanbrengen aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft middelen te hebben om de veiligheid van personen en goederen te waarborgen...

NOTA : a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique...