

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

#### VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

Naam: NV MediaNot  
Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)  
Tel: (+32)078150077  
BTW BE: BE0468763089

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Bredestraat 200, 3293 - Kaggevinne (BE)

### RESERVOIR

Wand: Enkel | Plaats: Ondergronds | Vorm: Cilinder | Materiaal: Staal  
Inhoud: <5000L L | Jaar plaatsing: <1995

### VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Algemene staat put: OK | Dichtheid put: OK  
Vervuiling in put: OK | Deksel put: OK

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK  
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: AANWEZIG | Filter: OK

### TESTEN

Watermeting: 4.5 CM | Gemeten olie: 30 CM  
Onderdruk TESTO: 30 mBAR | Behaalde druk: OK | Ultrasoon SDT: OK

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Fluit | Overvulbeveiliging controle: OK  
Peilmeting: Peillat | Lekdetectie: Niet aanwezig

### BESLUIT

**De tank mag in dienst blijven.**

De volgende controle wordt verplicht voor: **07/03/2029**

### INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **07/03/2024** | Keurder: **Tom Beckers** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107252**

## Toegevoegde foto's

---

