

CONFORMITEITSATTEST

voor
Mazoutreservoirs

VABER Technics
bvba

Korte Heide 71 • 3290 Deurne-Diest
Tel. & fax 013 66 57 26 • vaber_technics@hotmail.com

Reg.nr. 863.214.480 04.26.10 • BTW nr. BE 0863 214 480

KLANT: VANGESTEL PETRA

Straat:

KELBERGENSTRAAT Nr. 13

Postnummer: 3290 Gemeente: DIEST-SCHAFFEN

Tel.: 0478 121 30 87

ERKENNING

SV 03439

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: Ministerie Vlaamse Gemeenschap

Adres reservoir: KELBERGENSTRAAT 13 SCHAFFEN **AMINAL - AMINABEL**

Nominale inhoud reservoir: < 5000 kg Materiaal: EN METAAL Buitenwand toegankelijk ontoegankelijk

Nummer van het reservoir: NIET VERMELD **202010**

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:

29/06/2015

Datum uitvoering controle: 12/11/2020

→ GELDIG TOT 12/11/2025

Controles:

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil DICHTHEID
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen:

- TANK INHOUD TIJDENS CONTROLE = 9cm
- WERKING FLUIT SIGNAAL = ok
- WATER / SLIB = NIET
- DICHTHEIDSPROEF OVERDRUK 100-300mb
- AANZUIG LEIDING KOPPELING INGETAPT
- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- Aangebracht merktken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:

...../...../.....

Datum uitvoering controle:/...../.....

Controles:

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 hPa/min. 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Bijzondere opmerkingen:

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merktkenen (Groen-Oranje-Rood)*

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

VANDERSTOEPEN

Jan

Taunt

VABER Technics
ERKEND TANKKEURDER en
BRANDERTECHNIEKER
Korte Heide 71 - 3290 Deurne-Diest
Tel. 013/66 57 26

Naam & handtekening klant:

[Handtekening]

*Schrappen wat niet past

VORMINGSCENTRUM MOL, Leenhofstraat 33, 2400 Mol, ☎ 014 31 18 61

Verantwoordelijke Directie: MEYNEN Herman, ☎ 014 58 82 01

Zie keerzijde