

---

**FICHE TECHNIQUE 24 / 735**

---

**Projet :** PISCINE DE JODOIGNE  
**Réf Axima Contracting :** 3.11.735  
**Client :** MINISTERE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE  
**Réf client :** TS/FH/100729/0176

---

**Diffusion:** BE : TEEN CONSULTING

---

**Matériel proposé :** [Neutralisation de la citerne mazout](#)  
**Marque et type :** [Voir mode opératoire société Lhoest](#)

---

**Références (documents, articles cahier de charges, normes, ...) :**

---

**Documents annexés :** [mode opératoire société Lhoest](#)

---

**Approbation ou remarques client + BE :**

---

**Description des modifications :**

---

0	27/09/2011	JLV			
Révision	Date	Rédacteur	Approbation	Approbation BE	Approbation Client

Ce document est la propriété d'AXIMA Contracting S.A. et doit lui être renvoyé sur demande. Son contenu ne peut être divulgué ou utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été émis sans l'accord écrit de la société.

## NEUTRALISATION D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT DE 10.000 OU 15.000 LTS :

- Nettoyage : Ouverture du réservoir
  - Pompage des boues et résidus
  - Nettoyage des parois et dégazage
  - (Par un opérateur descendant dans le réservoir)
  - Transport des résidus vers un centre de traitement agréé
  
- Neutra. : Remplissage du réservoir par 10 ou 15 M<sup>3</sup> de Pur Mousse de polyuréthane
  
- *Certifications*
  - \*Délivrance d'un certificat de nettoyage et dégazage du réservoir*
  - \*Délivrance d'un certificat de destruction des résidus par un organisme agréé.*
  - \*Délivrance d'un certificat de neutralisation du réservoir par mousse de polyuréthane*



**LHOEST FRERES S.A.**  
**Réservoirs à mazout**

Services  
Construction  
Environnement

Rue Fond des Taves, 91  
4000 LIEGE