CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma		volgnummer attest: 202610010922-75483
naam: Tank-Service nv		**technicus**
straat en nummer: Krommebeekstraat 20		voornaam en naam: Soenen Kristof
postcode en gemeente: 8930 Menen		
tel.: 056/51 86 54	gsm:	erkenningsnr.: SV07823 / AgrW.DEP-030A11
fax:		**datum controle: 01/10/2026**
email: info@tank-service.be		
ondernemingsnummer: BE0436.342.325		arbeidsduur: van 09:22 tot 09:51

klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	☑ particulier ☐ onderneming	**adres opslagtank indien verschillend van klant**	
naam: WIJZER		naam contactpersoon: WIJZER	
straat en nummer: Ieperstraat 213 bus 4		straat en nummer: Streyestraat 34	
postcode en gemeente: 8940 Geluwe (WERVIK)		postcode en gemeente: 8550 Zwevegem	
tel.: 056/94 45 23	gsm:	tel.:	gsm: 0468/11 12 72
email: info@wijzerkeuringen.be		email:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier		**onderneming**	
☑ niet-ingedeeld			
☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)	☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 100kg)
inhoud (l): 5000	☐ klasse 2	inhoud (l):	☐ klasse 2
	☐ klasse 1		☐ klasse 1
☑ ondergronds	☐ groeve	☑ cilindrisch	☑ staal (enkelwandig)
☐ bovengronds	☑ niet toegankelijk	☐ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☐ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere	☐ andere	☐ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 18/10/1983		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:	☑ gasolieverwarming type A	☐ gasolieverwarming type B	☐ diesel
	☐ lampolie type C	☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☑ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 26	☐ n.v.t. ☑ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l): 5000	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat / attest ☑ aanwezig, datum: 29/12/2023 ☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtsput/mangat	staat toezichtsput	☑ ok	☐ niet ok	**leidingen en toebehoren**			
☑ aanwezig	dichtheid toezichtsput	☑ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☑ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig	staat deksel	☑ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☑ ok	☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen		☑ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en	☑ aanwezig	☑ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig				terugvoerleiding	☐ niet aanwezig		
☑ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter	☑ aanwezig	☑ ok	☐ niet ok
					☐ niet aanwezig		
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren: Vulling C2" Ontluchting 2" Aanzuigleiding koper diameter 10			

opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☑ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☑ ok	☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☑ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☑ nee	

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☑ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstr. / andere	☑ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem		aanwezig		controle werking	
	fluit	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☑ ja	☐ nee	☑ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☑ nee ☐ ok ☐ niet ok				
	☑ niet uitgevoerd, opmerkingen: Geen water aanwezig in de tank.				
potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok				
	☑ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☑ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking	
		☐ fluïdum		☐ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok
		☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal			☐ ok	☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☑ uitgevoerd ☑ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): -3,2 onder het vloeistofniveau (dBµV): -4,4 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☑ onderdruk, drukverlies (mbar/h): 0 ☐ andere: opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok, ☐ niet aanwezig ☑ n.v.t. opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok

Meting uitgevoerd met behulp van:
Merk: SDT
Type: SDT
Serienummer: 150000561
Calibratiedatum: 23/12/2024

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☑ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☑ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden
Nog 54cm product aanwezig in de tank. Potentiaalmeting niet kunnen uit voeren tank ligt binnen. Vorige keuring uit gevoerd door andere firma.

EINDBEOORDELING	
☑ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 01/10/2031	
handtekening erkend technicus naam: Soenen Kristof	voor kennisname handtekening klant naam: WIJZER hoedanigheid: Klant