vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : fo 4591 0645 13

BELAC 040-INSP N 40650

O Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 — Ø Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
O Brabant tel.: 02 674 57 11 — O Waltonië tel.: 081 432 611

Resi code: 11

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam,voornaam : Carpentier Patrick BVBA Ident. Kaart nr. : BTW nr.: BE	Naam, voornaam : Adres : Stapsteenlaan 10 + Zultseweg 86 Post nr. + Stad : 9150 Wuregem Tel. : /	

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) O

O Art 270	O ingebruikname	O wijziging	O uitbreiding	Ø Art 86	O Art 271 bis	Ø Wooneenheid	
	O mobiel	O tijdelijk		O Art 87	O Art 278	② Huishoudelijke werkeenheid	
Ø Art 271	O periodiek	Ø controle	O	O Art 88	O Art	③ Gemeenschappelijke delen	
O Art 276 : verzwaring		O Art 276bis : verkoop van een wooneenheid		O Art ...	O Art	④ Werkeenheid	

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	Ø EAN niet meegedeeld	O kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: 4473.1118... meterstand dag : 50308.... nacht : 7620.....		O kWh excl. nacht meter :
	Bescherming aansluiting (A) : O20 O25 O32 O40 O50 O63 O80 O100 Ø 24.		nr. : ..... meterstand : .....
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : O 230 V Ø 3x230 V O 3N400 V O.....		Type aardelektrode :
	Maximale nominale stroom (A) : O20 O25 O32 Ø40 O50 O63 O80 O100 O.....		O aardingslus O pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord : ...4.... X ...10.. mm² - Type : ...VOB.....		Ø Bestaand.....
Beschrijving installatie Ø zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : 40.... A / 300 mA	Aantal borden : ..1.....	Aantal eindstroombanen : 9.....
	2 tellers aanwezig nr 6216224 meter 5 4345 I_n = 40A 3 x 230V voeding 4 x 10 XFVB 2 borden kringen 1 t/m 25		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Ø Rechtstreekse aanraking	Ø Onrechtstreekse aanraking	Ø Montage	O Toestellen	Ø Materieel	Ø L>/doorsnede	Ø Schema's
Ø Aardingsweerstand : 12,8.3.. Ω	O Algemeen isolatieniveau : 2a,5.. MΩ		O Controle foutlus	Ø Aardingscontinuïteit		Ø Test diff.
Differentieelstroominrichting : O was verzegeld	Ø werd verzegeld	O werd niet verzegeld	O kan niet verzegeld worden			

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie O Nihil	Opm Woning bevat 2 tellers met aparte installaties beide tellers maken deel uit van dit onderzoek Stapsteenlaan 10 + zultseweg 86
Inbreuken Bestaande installatie O Nihil	Er werden geen inbreuken vastgesteld
Opmerkingen O Nihil	Opm zolder over dient nog afgewerkt te worden ter bescherming van de leidingen op de vloer.

Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

O De nieuwe installatie ~~voldoet~~ ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
Ø De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 20/3/2019 (*)
O door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam : Robyn Keuns Agent nr. : 4591 Datum : 26/3/2014

Voor de directeur generaal : Handtekening Robyn K

Bijlage(n) : O Situatieschema('s) : 2 + 3 O Eéndraadsschema('s) : 1 + 4 O .....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

O Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
O Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15 001 0 2 22

[redacted]

Carpentier Patrick bvba
Roesbruggestraat 20
8972 Proven
Tel. & Fax: (057)33 92 77
GSM: (0473)80 58 69

Vincotte
21/3/2014

Zekeringskast onder trap in de gang

A'	2 POL	20 A	Vaatwas
B'	2 POL	20 A	Steamer
C'	2 POL	20 A	Stopk bij kookplaat
D'	2 POL	20 A	Oven
E'	2 POL	20 A	Poort
F'	2 POL	20 A	Dampkap
G'	2 POL	20 A	Stopk living TV
H'	2 POL	20 A	Stopk badk dressing slpk glv.
I'	2 POL	20 A	Stopk living TV schouw
J'	2 POL	20 A	Stopk eiland
K'	2 POL	20 A	Boiler bij zek kast
L'	2 POL	20 A	Stopk ketel
M'	2 POL	20 A	Stopk kelder
N'	2 POL	20 A	Stopk ontbijtkast
O'	2 POL	20 A	Stopk frigo diepvries
P'	2 POL	16 A	Verlichting
Q'	2 POL	16 A	Verlichting
R'	2 POL	16 A	Voeding rolluiken
S'	2 POL	20 A	Wasmachine
T'	2 POL	20 A	Droogkast
U'	2 POL	16 A	Verlichting boven
V'	2 POL	20 A	Stopk boven
W'	2 POL	20 A	Videofoon
X'	2 POL	20 A	Reserve
Y'	4 POL	25A	Kookplaat

Carpentier Patrick bvba
Roesbruggestraat 20
8972 Proven
Tel. & Fax: (057)33 92 77
GSM: (0473)80 58 59

26/3/2014

Zekeringskast onder trap in de gang

Zekering P

P1	buitenverlichting
P2	buitenverlichting
P3	hall boven
P4	badk beneden
P5	slpk benden
P6	buitenverlichting
P7	wasplaats
P8	trap kelder
P9	inkom gang naar keuken
P10	buitenverlichting
P11	slpk beneden
P12	kelder

Zekering Q

Q1	Spots keuken
Q2	Luster keuken
Q3	Living schouw
Q4	Living zithoek
Q5	Transfo drukknoppen


Zekering R

Voeding rolluiken

Carpentier Patrick bvba
Roesbruggestraat 20
8972 Proven
Tel. & Fax: (057)33 92 77
GSM: (0473)80 58 59

Vincotte
26/3/2014
RB

ZEKERINGS KAST GARAGE



Carpentier Patrick bvba
Roesbruggestraat 20
8972 Proven
Tel. & Fax: (057)33 92 77
GSM: (0473)80 58 59


Vincotte
26/3/2014

Carpentier Patrick bvba
Roesbruggestraat 20
8972 Proven
Tel. & Fax: (057)33 92 77
GSM: (0473)80 58 59

Vincotte
26/3/2014

Carpentier Patrick bvba
Roesbruggestraat 20
8972 Proven
Tel. & Fax: (057)33 92 77
GSM: (0473)80 58 59


Vinkt 20/3/2014



Carpentier Patrick bvba
Roesbruggestraat 20
8972 Proven
Tel. & Fax: (057)33 92 77
GSM: (0473)80 58 59

Vinciotti
26/3/2014


G.L.V.



Carpentier Patrick bvba
Roesbruggestraat 20
8972 Proven
Tel. & Fax: (057)33 92 77
GSM: (0473)80 58 59

Vincotte
26/3/2014


HELDER



Carpentier Patrick bvba
Roesbruggestraat 20
8972 Proven
Tel. & Fax: (057)33 92 77
GSM: (0473)80 58 59

Vincotte
26/3/2014

BOVEN VERDIEPING.



[redacted]

Carpentier Patrick bvba
Roesbruggestraat 20
8972 Proven
Tel. & Fax: (057)33 92 77
GSM: (0473)80 58 59

Vincotte
21/3/2014

Zekeringskast bij teller in de gang

A	2 POL 16A	Verlichting
B	2 POL 16A	Verlichting
C	2 POL 16A	Verlichting
D	2 POL 20A	Stopkontakt slpk
E	2 POL 20A	Stopkontakt douchecel + bureel
F	2 POL 20A	Stopkontakt douche kamer
G	2 POL 20A	Stopkontakt CV ketel
H	2 POL 20A	Stopkontakt garage
I	2 POL 20A	Stopkontakt naast zekeringskast


B1	Dimmer slpk lichtpunt tegen kast
B2	Dimmer slpk lichtpunt tegen boekenkast
B3	Dimmer slpk lichtpunt boven bed
B4	Teleruptor lichtpunt garage
B5	Teleruptor lichtpunt douche bij garage
B6	
B7	Teleruptor buitenverlichting
B8	Teleruptor lichtpunt douchecel bij slpk

C1	Teleruptor lichtpunt bureel
C2	Teleruptor wc inkom
C3	Teleruptor inkom gang

Carpentier Patrick bvba
Roesbruggestraat 20
8972 Proven
Tel. & Fax: (057)33 92 77
GSM: (0473)80 58 59

Vincotte
20/3/2014


BORD INKOM 3 x 220V



Carpentier Patrick bvba
Roesbruggestraat 20
8972 Proven
Tel. & Fax: (057)33 92 77
GSM: (0473)80 58 59

Vinkt
26/3/2014

G.L.V.



Carpentier Patrick bvba
Roesbruggestraat 20
8972 Proven
Tel. & Fax: (057)33 92 77
GSM: (0473)80 58 59

Vincotte
26/3/2014

BOVENVERDIEPING

