

Rapport nr.: 3052032

Elekt. Mij. Klant Nr.:

Teller nr.:

Stand I:

Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

## VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276~~

Aanvulling verslag nr.:

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging

Type der lokalen : Woning

Plaats van onderzoek : GRODENHAGENLAAN 9 9100 ST. MIKHAËLS

Eigendom van : ST. MIKHAËL M.Y. V.D. HUISVESTING - 9100 ST. MIKHAËLS

Opdrachtgever : CENTRONIK - ELEKTRO - HOGENAARWERST 167 9140 TEMSE

Installateur : lokaal

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Kaunbevaen Datum van onderzoek : 15/05/06

### BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ / ~~3 x 230 V~~ / 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 3 x 50 A Omschakelaar: stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : aut. 50 A Schak. : 50 A

Meter-bordverbinding : kabeltype : gestandaard aantal geleiders : doorsnede : mm<sup>2</sup>

Voedingsbekabeling : kabeltype : gestandaard aantal geleiders : doorsnede : mm<sup>2</sup>

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : 12 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 11 Algemene isolatieweerstand 10 MΩ

Diff. schak. : algemene : 4,50 A 300 mA bijkomende : 50 A 30 mA

Beschrijving : zie schema's in bijlage

### NOTA'S

~~Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.~~

~~Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

### INBREUKEN

### BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieëlschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15/05/06, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,  
de onderzoeker

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;  
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;  
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en  
 4) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;  
 5) de afnemer van de elektr. energie te wijzen op de aanwezigheid van elektriciteit.

03/005N/09/05/10D