



VINÇOTTE CERTIGO vzw

Erkend Controleorganisme

Mantschappelijke zetel: Jan Olschagierslaan 15 • 1500 Vilvoorde • België

BTW BE 0821 076 888 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis BE 19 6010 0117 0512 • BIC GENAB33

Verslag nr.:

1215171



CN 04171

Resi code:

1

- Bolebergse 2a bus 12 5052 Gent
- Jan Olschagierslaan 35 1500 Vilvoorde
- Noordersingel 23 2140 Antwerpen
- Rue Phocas Leguine 11 5032 Gemboux

- Tel: +32 9 244 77 11
- Tel: +32 2 674 57 11
- Tel: +32 3 221 86 11
- Tel: +32 81 432 611

- gent@vincotte.be
- brussels@vincotte.be
- antwerpen@vincotte.be
- gemboux@vincotte.be

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:	Installatie:	Eigenaar of beheerder:
Naam voornaam:	Naam voornaam:	Naam voornaam:
Ident. Kaart nr:	Adres:	Adres:
BTW nr. BE:	Post nr. + Stad:	Post nr. + Stad:
	Tel.:	Tel.:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☐ Art 85	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 275	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art 279	☐ Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwaring	☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		☐ Art 280	☐ Art 281	☐ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens versierder:	EAN:	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:	meterstand dag:	nacht:
	Bescherming aansluiting (A):	☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	nr.:
Gegevens installatie:	Ontworpen voor U _n :	☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode:
	Maximale nominale stroom (A):	☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☐ aardingslus ☒ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord:	4 X 1,5 mm ² - Type: 8013	
Beschrijving installatie:	Algemene differentieelstroominrichting:	40 A 1300 mA	Aantal borden: 1
120 (n)			Aantal eindstroombanen: 26

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☐ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I-/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand	☐ Algemeen isolatieniveau	2,45 MO	☒ Controle foullus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.	
Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	
☐ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	
☐ Nihil	
Opmerkingen	visum DNB of aangestelde:
☐ Nihil	controle na renovatie

Besluit(en):

- ☒ De nieuwe installatie voldoet
- ☐ De bestaande installatie voldoet

- ☐ voldoet niet aan het AREI
- ☐ voldoet niet aan het AREI

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden, voor

1010.41.90.92

☒ door hetzelfde erkend organisme (*)

Agent bezocht:

Naam: Torgler B

Agent nr.: 3521

Datum: 10/04/2017

Aantal: 2

Eendraadsschema(s):

Voor de directeur generaal: Handtekening

De installatie dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke vierjaarlijkse wijziging te worden bijgewerkt.

De installatie dient te worden gecontroleerd op de volgende punten: de delen die niet zichtbaar waren tijdens de controle, in geval van een defect moet de veiligheid van de installatie worden gewaarborgd.

De installatie dient te worden gecontroleerd op de volgende punten: de delen die niet zichtbaar waren tijdens de controle, in geval van een defect moet de veiligheid van de installatie worden gewaarborgd.