

## RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20170928-011-012 Datum onderzoek: 27/09/2017 Agent: De Kegel N. HK: 27/09/2042 CFM:  1/1

### ALGEMENE GEGEVENS

Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: Torhoutsesteenweg 417 ,8000 Brugge  
Opdrachtgever: \_\_\_\_\_  
Bedrijf: \_\_\_\_\_ Ond nr / IDnr: BE0846781492  
Eigenaar: \_\_\_\_\_  
Type lokalen: Woning  
Doel onderzoek: 271 - Controle onderzoek

### GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

### METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel:	<u>006352</u>	Continuïteitsmeting:	<u>ok</u>
Nominale spanning:	<u>230V mono</u>	ADS testknop:	<u>ok</u>
Hoofdbeveiliging:	<u>32A</u>	ADS foutlus:	<u>ok</u>
Voedingsleiding:	<u>3 x 16 mm<sup>2</sup></u>	Bescherming RA OA:	<u>ok</u>
Elektrode type:	<u>Pen</u>	R isolatie:	<u>OK, &gt; 0,5 MΩ</u>
Aantal borden:	<u>2</u>	R aarde:	<u>15,4 ohm</u>
Aantal stroombanen:	<u>15/3</u>	Schema's:	<u>ok</u>
Waarde ADS:	<u>300mA 40A</u>	Staat vast elektrisch materieel:	<u>ok</u>



### TOELICHTING

Revisie 1: aanpassing huisnummer

### INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 O Badkamer De badkamerinrichting nog niet geplaatst. Bij plaatsing de beschermingsvolumes en Opmerking  
IP waarden van materiaal in acht te nemen.

### BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op **27/09/2042** of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

### RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur:

De Kegel N.



Datum vrijgave: 28/09/2017