BELAC N°234-INSP

ELECTROTEST
Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formations

HOOFDKANTOOR / SIEGE SOCIAL
Electro-Test VZW/ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
T +32 (0) 2 751 98 39 F +32 (0) 2 751 52 05
E info@electro-test.be W www.electro-est.be

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution : RESA

Nr teller : N° comp : 5521616

Verslag van onderzoek: Rapport de contrôle:

N°: 15.2019.1028/03

EAN code :

Aard onderzoek : AREI ART / Genre de contrôle : RGIE ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
		○	○	⊘	○	○		○

Plaats van het onderzoek : Lieu du contrôle : Quai de la Dérivation n°23 4020 Liège

Eigenaar Propriétaire: Mr PEUEE Adres : Adresse :

Installateur : ME CONCEPT SPRL BTW / TVA : 0704 747 362

Datum van het onderzoek : Date du contrôle : 28-10-2019 Ik. / C.I. : Inspecteur : Lollo Antonio

Onderzoek / Contrôle : ○ Woning / maison ⊘ Appart. 23 | 093 ○

Spanning : Tension 230V	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau : UUB 4 x 6	Max. beveiliging : Protection max. : 30A
Aardelectrode : Electrode de terre : 5,4 Ohm	Isolatie : Isolement : > 0,5 Mohm	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux : 3

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux :	TestΔIn		I.ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
63 A	30	A	TD1 Général circuits A et B	⊘	○	⊘	○	○	⊘	⊘	○
40 A	30	A	TD2 Général circuits de B à G	○	○	○	○	○	○	○	○
			TD3 Individuel Général circuits de G à L	⊘	○	⊘	○	○	⊘	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○

Visueel nazicht : algemeen : OK ⊘ NOK ○ direkte aanraking : OK ⊘ NOK ○
Contrôle visuel : général : contact direct :

Indirecte aanraking : OK ⊘ NOK ○
Contact indirect :

Aansluitingen : OK ⊘ NOK ○
Raccordements :

Potentiaalvereffeningen : OK ⊘ NOK ○
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infracties : *(zie keerzijde / voir verso)*

Opmerkingen/Remarques : La Visite de Conformité porte sur la partie visible et accessible de l'installation

VISUM :
Datum/date :

ELECTROTEST
Antonio Lollo
Inspecteur
antonio.lollo@electro-test.be
Gsm 0475 748 466

Besluit / Conclusion :

☒ **L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.**
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage. De injanjaklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het éendraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) Prochaine visite de contrôle: / Volgende controlebezoek: 28-10-2044

☐ **L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.**

☐ Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions.
Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I. de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt worden tijdens het controlebezoek, moeten zonder verwijl uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat, bij overtreding zijnde installatie, indien zijn gebruik blijft, geen gevaar vormt voor de personen en goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd en laatste één jaar na keurings datum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

☐ **La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente -**
Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK ○	274 AK ○ (18 m →)	276bis HK ○	274 HK ○	...../.....
271 AK ○		271 HK ○		...../.....
276 AK ○		276 HK ○		...../.....

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence électrique; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai imparti. Lors de cette seconde visite, si les infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie, préposée à la haute surveillance des installations électriques; f) [illegible]

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. der Energie onder zijn bevoegdheid hevelt onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten zijn de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

RAPPELS - NF - 31.05.2017 Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website - Termes et conditions: sur demande ou via notre site