

DESARD GEERT

ERKEND TANKTECHNICUS SV 03532/TV15647

COMFORMITEITSATTEST /CERTIFICAAT OPSLAGTANK

Datum : 7/11/2025

Naam : Reniers Gunther

Tankadres :

Adres : Ransbergstraat 76

Craenenbroekstraat 16

Plaats: 3350 Neerlinter

3380 GlabEEK

Telefoon :

B.T.W. :

E mail :

Kenmerken van de opslagtank

Ondergronds :

Datum ingebruikname : <1995

Materiaal: ijzer

Dubbelwandig

Inhoud : <5000

Enkelwandig: x

Indeling: 1 : niet ingedeeld <5000 kg paticulier gebruik

Certificaat vorige controle : nee

Datum vorige controle : Sv 04159 28-8-2020

Aanwezigheid water/slib : 0 cm

Overvulbeveiliging : Fluit OK

PH :

< 6 inwendige inspectie vereist

Lekdedektiesysteem :

niet van toepassing

Kathodische bescherming :

niet van toepassing

Potentiaalmeing :

niet mogelijk

Roestvorming buitenwand :

niet zichtbaar

Steunblokken /stabiliteit :

Verontreiniging buiten het reservoir :

geen waarneembare

Visuele controle buitenwand :

niet zichtbaar

Dichtheidsbeproeving : SDT boven -8 onder

-6 Testo ok

Opmerkingen :

Techniker: SV03532

Groen	Oranje	Rood
x		

Klant: voor akkoord voor de uitgevoerde werken en de opgave van de juiste tankgegevens

De tank mag verder gebruikt worden tot :

7/11/2030

DESARD GEERT LEEUWERWEG 150 3803 WILDEREN 5 ST-TRUIDEN)

GSM : 0495/51.78.01 TEL : 011/96.48.11

MAIL : geert.desard@outlook.com

BTW : BE0720.806.406

DIT KEURINGSBEWIJS STEMT OVEREEN MET DE STAAT VAN DE TANK OP HET OGENBLIK VAN DE KEURING
DE TANK WERD GEKEURD VOOR VERWARMINGSDOELEINDEN