

## Conformiteitsattest - Niet ingedeelde ondergrondse stookolietank

## Gegevens klant

Naam:

Adres:

Tel./GSM/e-mail:

## Gegevens tank

Adres tank: Violierenlaan 19, 8450 Bredene

Inhoud tank in l: &lt;5.000

Nummer tank: /

Datum ingebruikname: /

Materiaal tank: Metaal

Wand tank: Enkelwandig

Vorm bovengrondse tank Niet van toepassing:

Inkuiping tank: Niet van toepassing

Plaatsing tank: Ondergronds

Uitgevoerde controle: Op druk

## Gecontroleerde punten

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Opslagplaats                              | <input checked="" type="checkbox"/> Mangat             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ontluchtingsleiding                       | <input checked="" type="checkbox"/> Overvulbeveiliging |
| <input type="checkbox"/> Aanwezigheid water/slib                              | <input checked="" type="checkbox"/> Retourleiding      |
| <input type="checkbox"/> Lekdetectie (enkel mogelijk bij dubbelwandige tanks) | <input checked="" type="checkbox"/> Aanzuigleiding     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Peilmeter                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Potentiaal         |

## Bijzondere opmerkingen

De tank mag niet verder gebruikt worden en hoort gesaneerd en verwijderd of opgevuld te worden. Er was geen visuele vervuiling vastgesteld.

Verdere exploitatie toegelaten: Nee

Merktaken dop: Rood

Datum keuring: 02/03/2023

Datum volgende keuring: /

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam &amp; handtekening technicus

Olivier Caluwaerts



DM0029758

attest mazouttank