

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

921711



ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT Vastgoedexperts BVBA
Langvoort 17, 2430 Laakdal

BTW BE0667.567.856

TEL 014/89 34 76

MAIL sanering@vastgoedexperts.com

ADRES TANK Bergstraat 50, 9690 Ruien (Kluisbergen)

Tankinhoud 5000 liter ☒ EW ☐ DW ☒ OG ☐ BG Datum plaatsing 1975
☒ Particulier ☐ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	☒	☐	☐	
Overvulbeveiliging	☒	☐	☐	
☒ Sonde ☐ Fluit	☒	☐	☐	
Aanwezigheid water en/of slib	☐	☒	☐	<u>niet ok</u>
Hoeveelheid <u>16</u> cm				
pH _____ (min 6) geleidbaarheid _____ (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	☒	☐	☐	
Rond vulpunt	☒	☐	☐	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	☒	☐	☐	
Vulling	☒	☐	☐	
Aanzuigleiding	☒	☐	☐	
Retourleiding	☒	☐	☐	
Tigerloop	☐	☐	☒	
Filter	☒	☐	☐	

Niveaumeting
☐ Vlottermeter ☐ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☒ Peilgat ☐ Andere: _____
Potentiaalmeting -526 Mv ☒ ☐ ☐
Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒
Lekdetectie-apparaat ☐ ☐ ☒
☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano
☐ Peilputten ☐ Andere: _____
Dichtheidstest: ☒ SDT ☐ Testo ☒ ☐ ☐

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat ☐ ☐ ☐
Buitenwand ☐ ☐ ☐
Inkuiping ☐ ☐ ☐
☐ Waterdicht ☐ Koolstofwaterdicht

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Vlaenderbroek

ERKENNINGNUMMER: SV 05584

HANDTEKENING
TECHNICUS

HANDTEKENING
KLANT

OPMERKINGEN

Tank is niet lek maar er is geen Deksel voor de put waardoor Regenwater in de tank loopt, en er zit 16 cm water in de tank! Deze 2 punten moeten opgelost worden!

PLAATS TANK Zijhain

BESLUIT

- ☐ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen
- ☒ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevoerd worden.
- ☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

DATUM KEURING 17/06/26

ATTEST GELDIG TOT 17/12/26