

CONFORMITEITSATTEST

voor
Mazoutreservoirs

FIRMA :
(stempel)

BRANDSTOFFEN OSTIJN BVBA
Kortrijkseweg 141
8791 BEVEREN-LEIE
☎ 056/71.28.33 BTW 426.612.136

KLANT :

Straat:

Postnummer:

Tel:

[Redacted]

nr. 56

Gemeente: *Harlebeke*

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur:

SU 02559

Adres reservoir:

ide hlsak

Nominale inhoud reservoir:

2500

Materiaal:

Ew metaal

Buitenwand toegankelijk ontoegankelijk

Nummer van het reservoir:

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: *03/07/03*

Datum uitvoering controle: *2/09/09*

Controles:

Bijzondere opmerkingen:

- visuele controle van de toebehoren *ok*
- overvulbeveiligingssysteem *ok fluit*
- controle aanwezigheid water en/of slib *ok geen*
- lekdetectiesysteem *met nodig*
- certificaat vorige controle *ok*
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand *ok*

- Verdere exploitatie toegelaten (Ja/nee)*
- Merkteken: *(Groen/Rood)**

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: *... / /*

Datum uitvoering controle: *... / /*

Controles:

Bijzondere opmerkingen:

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
- n. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

- Verdere exploitatie toegelaten (Ja/nee)*
- Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merkteken: *(Groen-Oranje-Rood)**

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de besrijding van de bodemverontreiniging

BRANDSTOFFEN OSTIJN BVBA

Naam & handtekening technicus of firmastempel

OSTIJN hms

Naam & handtekening klant

[Redacted]