

CONFORMITEITSATTEST VOOR HET NEUTRALISEREN VAN EEN MAZOUTTANK

Opdrachtgever: Notaris Lacquet

Datum uitvoering: 3/05/2024

Uitvoeringsadres: Weggevoerdenstraat 40, 3020 Herent

SPECIFICATIES VAN DE MAZOUTTANK:

Ondergrondse mazouttank

Inhoud in liters: 3000

Erkend stookolietechnicus en MazoutExpert: Frank Scherens

Erkenningsnummers: SV07801 - ME1607111614513954S

OVAM Registratienummer: 128781

BIM Registratienummer: ENR/T-D/001755283

De mazouttank is op 21/09/2017 geledigd en gereinigd door de firma Liekens cfr. het attest ontvangen via Notaris Lacquet. Door Bel Group Bv is de mazouttank volledig opgevuld met een niet-milieubelastend schuim. Dit product is van toepassing zoals voorgeschreven in de Vlarem II wetgeving onder artikel 6.5.5. en artikel 5.17.2.§3. Alle nodige maatregelen werden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

Voor Bel Group Bv,

Frank Scherens
Bestuurder

