CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

all-in tank service

firma		volgnummer attest: 0310K-0520236
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.		**technicus**
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Filip Leysen
postcode en gemeente: 9810 Eke		
tel.: 0800 11 206	gsm:	erkenningsnr.: 104833
web: wwww.allintankservice.be		**datum controle: 30/03/2023**
email: info@allintankservice.be		
ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861		

klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☑ particulier ☐ onderneming		**adres opslagtank indien verschillend van klant**	
naam: Mevr. Sermon Christiane		naam contactpersoon: Mevr. Sermon Christiane	
straat en nummer: Hoogveldstraat 55		straat en nummer: Hoogveldstraat 55	
postcode en gemeente: 3020 Herent		postcode en gemeente: 3020 Herent	
tel.: +32 (0)16/488381	gsm:	tel.: +32 (0)16/488381	gsm:
email:		email:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier		**onderneming**	
☑ niet-ingedeeld			
☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)	☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 100kg)
inhoud (l): 5400	☐ klasse 2	inhoud (l):	☐ klasse 2
	☐ klasse 1		☐ klasse 1
☑ ondergronds	☐ groeve	☑ cilindrisch	☑ staal (enkelwandig)
☐ bovengronds	☑ niet toegankelijk	☐ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☐ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere	☐ andere	☐ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 29/03/1968		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:	☑ gasolieverwarming type A	☐ gasolieverwarming type B	☐ diesel
	☐ lampolie type C	☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☑ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat / attest ☑ aanwezig, datum: 06/12/2016 ☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtsput/mangat				**leidingen en toebehoren**			
☑ aanwezig	staat toezichtsput	☑ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☑ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig	dichtheid toezichtsput	☑ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☑ ok	☐ niet ok
	staat deksel	☑ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen		☑ ok	☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en	☑ aanwezig	☑ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	terugvoerleiding	☐ niet aanwezig		
☐ niet aanwezig							
☑ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter	☑ aanwezig	☑ ok	☐ niet ok
					☐ niet aanwezig		
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:			

opslagtank				
	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☑ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☑ ok	☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☑ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☑ nee	

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☑ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstr. / andere	☑ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel 1

		aanwezig		controle werking	
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☑ ja	☐ nee	☑ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok

water- en slibbemonstering	☑ uitgevoerd	hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☑ nee ☑ ok ☐ niet ok
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:	

potentiaalmeting	☑ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:

lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☑ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:	controle werking	
		☐ fluïdum	☐ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk	☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk	☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐ ok	☐ niet ok
		☐ andere:	☐ ok	☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal		☐ ok	☐ niet ok

dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.	
	☑ uitgevoerd	☑ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): -233 onder het vloeistofniveau (dBµV): -207 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☑ onderdruk, drukverlies (mbar/h): 14 ☐ andere:
	opmerkingen:	

kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok,	☐ niet aanwezig	☑ n.v.t.
	opmerkingen:				

		aanwezig		controle werking	
peilmeting	peilstok	☑ ja	☐ nee	☑ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok

Meting uitgevoerd met behulp van:
Merk TODA
Type: Todald
Serienummer: 20037
Calibratiedatum: 09/01/2023
Gas sensor Gaz:
N° Serie nummer: 190268
Date Calibration/ie datum: 9/01/2023 0:00:00
Liquid sensor Liquide:
N° Serie nummer: 190269
Date Calibration/ie datum: 9/01/2023 0:00:00

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosivitelt van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☑ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☑ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING	
☑ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 30/03/2028	
handtekening erkend technicus naam: Filip Leysen	voor kennisname van momentopname handtekening klant naam: Mevr. Sermon Christiane hoedanigheid: Klant