

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: 20240405170136-65321									
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: Versatec Service BV straat en nummer: Brusselstraat 41 postnr en gemeente: 3211 Binkom tel: 0491/13.69.48 fax: e-mail: ondernemingsnummer: BE0801.559.302				TECHNICUS voornaam en achternaam: Bjorn Vandeuren erkenningsnummer: GV29613 Datum onderhoud: 05/04/2024 Arbeidsduur van: 17:00 tot 17:29					
Klant voornaam en achternaam: straat en nummer: Leuvensesteenweg 337 postnr en gemeente: 3370 Boutersem tel: fax: e-mail:				(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) voornaam en achternaam: straat en nummer: Leuvensesteenweg 337 postnr en gemeente: 3370 Boutersem tel: fax: e-mail:					
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is) ☒ Centraal: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:									
Toestel merk: Junkers type: Ehle39 bouwjaar: 2001 fabricatienummer: 5970-110-004021ZHLCI.6139 nominaal vermogen (kW): 38				Brander (enkel CV) merk: Junkers type: Ehle39 bouwjaar: 2001 fabricatienummer: 5970-110-004021ZHLCI.6139 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 38					
Goede staat van werking (3) De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd. (4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgemeten. Afdruk is niet nodig.				eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast*	Proef I: Initiele meting	Proef II: Eindmetingen ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	OK	Niet OK
keteltemperatuur				°C	1, 2	71	54		
sproeier: merk en type					1				
sproeier: debiet					1				
sproeier: hoek				graden	1				
pompdruk				bar	1				
gasdruk teller				mbar	2	24.87	24.87		
gasdruk gasblok				mbar	2	20.4	20.4		
gasdruk branderbed				mbar	2				
rookindex				Bacharach	1			☐	☐
zuurstof (O2)				%	1, 2	7.1	10.2	☐	☐
koolstofdioxide (CO2)				%	1, 2	7.8	6.1	☐	☐
koolstofmonoxide (CO)				mg/kWh	1, 2	83	56	☒	☐
rookgastemperatuur (tg)				°C	1, 2	65.9	103.4		
omgevingstemperatuur (ta)				°C	1, 2	77.9	26.3		
nettoletemperatuur (tg - ta)				°C	1, 2	-12	77.1	☐	☐
rookgasrendement (bovenwaarde)				%	1, 2	90.3	85.5		
rookgasrendement (onderwaarde)				%	1, 2	100	94.7	☒	☐
serienummer EUROLYZER STX					06-46-026	1, 2	(4)	(4)	
datum					1, 2	05/04/2024	05/04/2024		
tijd					1, 2	17:08	17:21		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling					1	☐ OK	☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als					1, 2	☒ OK	☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuvontreinigende rook					3	☐ OK	☐ Niet OK		
Veilige staat van werking									
druk rookgasafvoerkanaal				-7 Pa	1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK		
verluchting en ventilatie stooklokaal					1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK		
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)					1, 2	☐ OK	☐ Niet OK		
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)					2	☒ OK	☐ Niet OK		
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn									
Eindbeoordeling Het toestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig				Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 05/04/2026					
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen: vogelnest verwijderd									

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lnc.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 20240405170136-65321
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: Versatec Service BV straat en nummer: Brusselstraat 41 postnr en gemeente: 3211 Binkom tel: 0491/13 59.48 fax: e-mail: ondernemingsnummer: BE0801.559.302		TECHNICUS voornaam en achternaam: Bjorn Vandeuren ☒ erkeningsnummer: GV29613 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 05/04/2024 Arbeidsduur van: 17:00 tot 17:29	
Klant voornaam en achternaam: straat en nummer: Leuvensesteenweg 337 postnr en gemeente: 3370 Boutersem tel: fax: e-mail:		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) voornaam en achternaam: straat en nummer: Leuvensesteenweg 337 postnr en gemeente: 3370 Boutersem tel: fax: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:			
Toestel merk: Junkers type: Ehle39 bouwjaar: 2001 fabricatienummer: 5970-110-004021ZHLCI.6139 nominaal vermogen (kW): 38		Brander (enkel CV) merk: Junkers type: Ehle39 bouwjaar: 2001 fabricatienummer: 5970-110-004021ZHLCI.6139 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 38	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger) ☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☒ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen:		☐ andere, namelijk: ☐ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid	
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)		☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander	
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)		☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander	
Vaste brandstof: (geschoold vakman)		☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron	

Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: vogelnest verwijderd		
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		05/04/2026
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór		05/04/2026

 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	 (handtekening klant)
Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm gebruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.fne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be	