




13/10/2021
Atlas Controle

02/726 64 04
info@atlascontrole.be
www.atlascontrole.be



Electro schema *GUINO GAZELLE STRAAT 83, WILDIJDEBEEK*
Nieuwe toestand *FASTA B.V.*

Datum:
19-10-2020
Naam:
Irene Lupiola Eckurrs




Lupiola
Architecten
info@lupiolaarchitecten.com
0456 076 697

De CV ketel zal vlg. de wet min 2m
afstand van de gasmeter hebben

Alle draden in de kelder, lijn I en II,
zullen gewapend zijn

PIJP 20CM Ø



Electro schema - Kelder - Lijn I en II **GUIDO GARZELLINI**

Nieuwe toestand

WILLEM BOEK
FASTA B.V.

Datum:
13-10-2020

Naam:
Iratxe Lupiola Ezkurra




Lupiola
Architecten

info@lupiolaarchitecten.com
0 456 076 697



Atlas Controle
02/726 64 04
info@atlascontrole.be
www.atlascontrole.be



Electro schema - Mezzanine Lijn XIII
Nieuwe toestand



Atlas Controle
02/726 64 04
info@atlascontrole.be
www.atlascontrole.be


Datum:
19-10-2020
Naam:
Iratxe Lupiola Ezkurra



Lupiola
Architecten
info@lupiolaarchitecten.com
0456 076 697

GUIDO GAZELLE STRAAT 63, WILDEBROEK

FASTA B.V.



Electro schema - Tweede verdieping - Lijn XIII

Nieuwe toestand

Datum:
19-10-2020
Naam:
Iratxe Lupiola Ezkurra

Lupiola
Architecten
info@lupiolaarchitecten.com
0456 076 697



02/726 64 04
info@atlascontrole.be
www.atlascontrole.be

FASTA B.V.

GUIDO GAZELLE STRAAT 63, WILLEBRORCK



FASMA B.V.




GUIDO GAZELLE STRAAT 63, WILDEBROEK

+200
J

+200
J

Alle draden buiten, lijn X,
zullen gewapend zijn

+200
J



XI
+40 Alle stopcontacten buiten, lijn
X, zullen waterdicht zijn

J
+120

Electro schema - Koer - Lijn X **GUIDO GAZELLE STRAAT 63**
Nieuwe toestand **WILLEM BROEK**


Atlas Controle

02/726 64 04
info@atlascontrole.be
www.atlascontrole.be

Datum:
19-10-2020
Naam:
Iratxe Lupiola Ezkurra

Lupiola
Architecten
info@lupiolaarchitecten.com
0458 076 697





Electro schema - Keuken - Lijn IV, V, VI, VII, VIII en IX

Nieuwe toestand

GIJDO GAZELLE STRAAT 63

WILLEBRORCK

FASTA B.V

Datum:
19-10-2020

Naam:
Iratxe Lupiola Ezkurra




Lupiola
Architecten


info@lupiolaarchitecten.com
0456 076 697



Atlas Controle
02/726 64 04
info@atlascontrole.be
www.atlascontrole.be

13/10/2021





Electro schema - Leefruimte - Lijn III

Nieuwe toestand



Atlas Controle

02/726 64/04
info@atlascontrole.be
www.atlascontrole.be

GUIDO GAZZELBSTAT
KILLEBAOK
TASTA BV

Datum
19-10-2020

Naam:
Iratxe Lupiola Eakurra



Lupiola
Architecten

info@lupiolaarchitecten.com
0456 076 697

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
België

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:

4.458

Datum van bezoek:

13-10-2021

Plaats van het onderzoek:

Guido Gezellestraat 63 - Willebroek 2830

Inspecteur:

Azedine Mamoun

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname (Livre 1 6.4)

Algemene gegevens

Adres van de installatie

Guido Gezellestraat 63 - Willebroek 2830

Appartement aanduiding

Gebouw

Huis

Propriétaire, gestionnaire ou responsable

Eigenaar Guido Gezellestraat 63 - 2830 Willebroek

Adres van de eigenaar

Guido Gezellestraat 63 - Willebroek 2830

Installateur

Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller

1sag1100162086

EAN code

Meter/bord verbinding

XVB 2X10

Net spanning

2 x 230 V

Max. Beveiliging

40 A

Onderzoek

Schemas

OK

Equipotentiale verbindingen

OK

Fudamenten

vóór 81

Elektrische installatie

vanaf 81

Beschrijving van de installatie

Voir schéma/Zie schema

Aantal verdeelborden

1

Hoofd differentieelschakelaar

300mA - 40A - type A

Test ΔI_n

OK

ΔI_n

OK

beschermingsinrichtingen tegen directe
aanraking

OK

Protection contre les contacts indirectes

OK

beschermingsinrichtingen tegen overstroom

OK

Type aardelectrode

Baar

Weerstand aardelectrode (Ω)

23

Isolatie (M Ω)

> 0,5 MOhms

Opmerkingen

Geldigheidsdatum: datum van controle + 25 jaar

Besluit

BESLUIT CONFORM

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et à très basse tension.

Une revisite de contrôle est à effectuer dans les 25 années à partir de la date du présent rapport.


De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het ééndraad- en situatieschema werden

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be <http://www.atlascontrole.be> BTW: BE0732536476

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
België

voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Handtekening van de inspecteur



Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

A) L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.

B) De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.

c) De verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

D) De verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Pour de plus amples informations

SPF Economie, P.M.E., classes moyennes et Energie

Direction générale de l'Energie - Division infrastructure et contrôles

Adresse: Avenue du roi Albert II 16 1000 Bruxelles

Tél: 0800 120 33 / Email: gas.elec@economie.fgov.be

<https://economie.fgov.be>